

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Spółka z o.o.
26-700 Zwolen, ul. Bogusza 19

tel. (0-48) 676 22 12, fax. (0-48) 676 42 11

e-mail: ZUK@ZWOLEN.PL

W. Koszdecki
2018 03 01
ZUK Sp z o.o.

L.dz. / 2018r.

Zwolen dnia 28.02.2018 r.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w Radomiu
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW
26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

Dotyczy: Warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości położonej w Zwoleniu przy ul. Batalionów Chłopskich 14.
Nr działki 373/13.

Odpowiadając na wniosek w sprawie jak wyżej Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Zwoleniu informuje:

1. Dostawa wody

- na przedmiotowe przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne opracować dokumentację techniczną,
- przyłącze wodociągowe zaprojektować i wykonać z rur PE -100PN 10 o średnicy o 63-90 mm od istniejącego wodociągu Ø 280 w Zwoleniu przy ulicy Batalionów Chłopskich
- opomiarowanie zużycia wody za pomocą wodomierza zlokalizowanego w studzience wodomierzowej o wys. min 1,30m (kpl. z wejściem i wyjściem węzłem PE poza obręb studni), posiadającej atest PZH, usytuowanej od 3m do 5m od granicy działki (posadowionej min. 10-15 cm p.p.t.),
- ciśnienie w wodociągu w miejscu włączenia 4.1.
- przed i za wodomierzem zamontować zawory przelotowe oraz zawór antyskażeniowy,

2. Przykanalik zaprojektować i wykonać z rur PCV Ø 160 - 200 i spadku i min= 1,5%, studzienka rewizyjna na działce inwestora do 3 do 5 m od granicy działki (posadowienie 10-15 cm. p.p.t.), w pasie drogowym z pierścieniami odciążającymi ,

- dopuszczalna wartość wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach do urządzeń kanalizacyjnych zawarta w Dz. U. Nr 136 poz 964 z 2006r z późn. zmianami,
- włączenie przykanalika zaprojektować i wykonać do istniejącej / projektowanej studni na kanale w ul. Batalionów Chłopskich,

- przyłącze wodociągowe (kanalizacyjne) pod ulicą / skrzyżowaniu z innymi instalacjami wykonać w rurze ochronnej ,

- włączenie do sieci wodociągowej może wykonać tylko ZUK Spółka z o. o. lub Firma posiadająca uprawnienia za zgodą Zakładu,

- po wykonaniu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego inwestor (osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci) zobowiązana jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej (na aktualnych podkładach geodezyjnych) i przedłożenia jej w ZUK Sp. z o. o. w Zwoleniu

- po podłączeniu do wodociągu lub kanalizacji inwestor zobowiązany jest do podpisania umowy z ZUK Sp. z o. o. w Zwoleniu o dostarczanie wody i odbiór ścieków,

- warunki techniczne są ważne dwa lata od dnia ich określenia,

- Projekt budowy z protokołem z ZUD-u przedłożyć do uzgodnienia w ZUK Sp. z o. o. w Zwoleniu.

3. ZUK Sp. z o. o. w Zwoleniu zastrzega sobie prawo wydawania warunków technicznych na dalszą rozbudowę sieci wodociągowej /sanitarnej - bez odszkodowania na rzecz Inwestora.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Spółka z o.o.
26-700 Zwolen, ul. Bogusza 19
tel. 48 676-22-12; fax 48 676-42-11
REG. 672026737; NIP 811-16-30-777

PREZES
inż. Jacek Lange
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w RADOMIU
2018-03-06
JR-1001 MS