CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

Wejście instalcji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej do istniejącej instalacji zlokalizowanej w pomieszczeniu węzła ciepła.

Hydrant HP25 z wężem półsztywnym o długości 30 m

Hydrant HP25 z wężem półsztywnym o długości 30 m

KL. SCHODOWA NR 1

KL. SCHODOWA NR 2

KL. SCHODOWA NR 3

KL. SCHODOWA NR 4

0.1 | ARCHIWUM 18,39 | WYKŁADZINA PCV

0.2 | PALARNIA 33,47 | WYKŁADZINA PCV

0.3 | MAGAZYN 3,61 | WYKŁADZINA PCV

0.4 | KOMUNIKACJA 39,00 | WYKŁADZINA PCV

0.5 | SALA ODPRAW 45,24 | WYKŁADZINA PCV

0.6 | MAGAZYN 22,03 | WYKŁADZINA PCV

0.7 | SZATNIA DAMSKA 22,62 | TERAKOTA

0.8 | POM.SEKTORA DLA MĘŻCZYZN 13,82 | WYKŁADZINA PCV

0.9 | POM.SEKTORA DLA KOBIET I 14,67 | WYKŁADZINA PCV

0.10 | WC SEKTOR 5,53 | TERAKOTA

0.11 | POM.SOCJALNE 6,83 | WYKŁADZINA PCV

0.12 | POM.ODPOCZYNKU DLA KONWOJU 19,00 | WYKŁADZINA PCV

0.13 | WC DLA PERSONELU 6,34 | WYKŁADZINA PCV

0.14 | PRZEDSIONEK 10,21 | WYKŁADZINA PCV

0.15 | POM.SEKTORA DLA MĘŻCZYZN 13,82 | WYKŁADZINA PCV

0.16 | KOMUNIKACJA 31,88 | WYKŁADZINA PCV

0.17 | WC SEKTOR 5,53 | TERAKOTA

0.18 | ŁAZIENKA DAMSKA 5,53 | TERAKOTA

0.19 | POM.WSTĘPNYCH PRZESŁUCHAŃ 13,82 | WYKŁADZINA PCV

0.20 | WC SEKTOR 5,53 | TERAKOTA

0.21 | POM.WSTĘPNYCH PRZESŁUCHAŃ 13,82 | WYKŁADZINA PCV

0.22 | KOMUNIKACJA 23,21 | WYKŁADZINA PCV

0.23 | PRZEDSIONEK 13,82 | WYKŁADZINA PCV

0.24 | MAGAZYN 4,35 | WYKŁADZINA PCV

0.25 | MAGAZYN 4,35 | WYKŁADZINA PCV

0.26 | PRZEDPIEKARNIA 3,86 | WYKŁADZINA PCV

0.27 | DEPOZYT 11,70 | WYKŁADZINA PCV

0.28 | POKÓJ PROFOSA 12,38 | WYKŁADZINA PCV

0.29 | POM.SEKTORA DLA KOBIET II 4,42 | WYKŁADZINA PCV

0.30 | ODDZIEŁ BIURA ZATRZYMAŃ 10,42 | WYKŁADZINA PCV

0.31 | WC SEKTOR 5,53 | TERAKOTA

0.32 | WC PERSONELU 5,42 | TERAKOTA

0.33 | POMIESZCZENIE SPRZĄTACZKI 3,61 | WYKŁADZINA PCV

0.34 | KORYTARZ 67,72 | WYKŁADZINA PCV

0.35 | POKÓJ LEKARZA 13,81 | WYKŁADZINA PCV

0.36 | NIEPEŁNOSPRAWNI 13,78 | WYKŁADZINA PCV

0.37 | POKÓJ ZATRZYMAŃ 13,81 | WYKŁADZINA PCV

0.38 | POKÓJ ZATRZYMAŃ 13,81 | WYKŁADZINA PCV

0.39 | POKÓJ ZATRZYMAŃ 13,81 | WYKŁADZINA PCV

0.40 | POKÓJ ZATRZYMAŃ 13,86 | WYKŁADZINA PCV

0.41 | POKÓJ ZATRZYMAŃ 13,86 | WYKŁADZINA PCV

0.42 | MAGAZYN 12,39 | WYKŁADZINA PCV

0.43 | MAGAZYN GOSPODARCZY 5,65 | TERAKOTA

0.44 | MAGAZYN BRUDNEJ POŚCIELI 15,82 | TERAKOTA

wycieraczka 160x130

wycieraczka w zagłębieniu

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie dymensje większe niż przewód.
3. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia p. poż. należy zabezpieczyć masą ognioochronną o odporności przegrody.
4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
5. Poziomy i piony instalacji wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane należy zaizolować antyroszeniowo izolacją:
- dla podejść do odbiorników wody gr. 9mm
- dla przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych gr.13mm
6. Przewody instalacji wody ciepłej należy zaizolować izolacją gr. 26mm.
7. Jeśli na zaznaczona inaczej, przewody biegnące w szachtach ścianek instalacyjnych lub działowych należy prowadzić w ich wnętrzu. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania.
8. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
9. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
10. Nie należy domierzać domiarów na rysunku.
11. Wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
12. Rzędne prowadzenia przewodów, H, podawane do osi przewodu względem rzędnej zerowej budynku.
13. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.

LEGENDA:

- Przewód wody ciepłej
- Przewód wody zimnej
- Przewód wody cyrkulacyjnej
- Przewód instalacji p.poż.

(H1) Pion instalacji p.poż.

(W1) Pion wodociągowy

Zm Zmywarka
Zl Zlewozmywak
Um Umywalka
Pu Płuczka ustępowa
Pi Pisuar
N Natrysk
Zl Zawór ze złączką do węża
ZO Zawór odcinający

UWAGA
1. ROZMIESZCZENIE ARMATURY 2. ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW NALEŻY ZREALIZOWAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
3. SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ I RODZAJ MATERIAŁU DO WYKONANIA PRZEJŚĆ INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEŻY ZGKAZYĆ PROJEKTANTOWI
4. RODZAJE MATERIAŁU WYKŁADZINOWEGO ORAZ WYPOSAŻENIE STAŁE Z RUCHOMI NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA

ORIENTACJA

Embi Architektura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
39-600 Nisko, ul. Obrońców 57
tel. 15 721 00 00

Obiekt:
„Rozbudowa budynku nr 1 o pomieszczenia socjalne, podbudowę pomieszczeń - zmiana funkcji pomieszczeń budynku nr 3, budowę pomieszczeń socjalnych, budowę pomieszczeń dla osadzonych, budowę pomieszczeń dla konwoju, budowę pomieszczeń w celach zabaw, Komendy Miejskiej Policji w Kalisz oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kaliszu - przebudowę pomieszczeń i zmiana funkcji PCCz na bokserownię, budowę zajęciowych technicznych - garażowych, przebudowę głównej rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą agregatów prądotwórczych"

Inwestor/Zleceniodawca:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
ul. 11 LISTOPADA 37/59, 26-600 RADOM

Branża	Sanitarna	Uprawnienia	Podpis
Projektował:	mgr inż. Maciej Grzegolec	SW/KO/066/POOS/11	
Sprawdził:	mgr inż. Paulina Grzegolec	SW/KO/243/PBS/17	
Opracował:	mgr inż. Adam Fiuk mgr inż. Elżbieta Minkiewicz		

Rysunek: RZUT PARTERU – INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACYJNEJ I P.POŻ.

Faza	P. WYKONAWCZY	Data	06.2019	Skala	1:50
				Nr rys	Nr str.
				S.1.1	

Projekt tani jest chroniony prawem autorskim.
Bez pisemnej zgody nie można być kopiowane jedynie za zgodą autorów