



## KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu  
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

tel. +48(47) 701-31-03

faks +48(47) 701-20-02

Radom, dn. 03.11.2020 r.

**L.dz. ZP- 2366 / 2020**

### WYKONAWCY

#### **Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4**

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843). zwana dalej ustawą Pzp.

**„Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu  
- przebudowa pomieszczeń”.**

**Numer sprawy 38/20**

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje na podstawie art. 38 ustawy wyjaśnień treści SIWZ w odpowiedzi na złożone przez wykonawców pytania:

#### **Pytanie nr 1:**

Poz. 284 w przedmiarze - proszę o załączenie rys.T08

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający wyjaśnia, iż publikuje na stronie rysunek ( rys T08)

#### **Pytanie 2:**

Poz. 296 w przedmiarze - proszę o załączenie rys T09.

#### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający wyjaśnia, iż publikuje na stronie rysunek ( rys T09)

#### **Pytanie 3:**

Rozdzielnice zamieszczone w przedmiarze tj. (TK1 ;TK2 ;TGW) nie są uwzględnione w opisie technicznym i rysunkach. Jak się do tego odnieść?

#### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający wyjaśnia, iż publikuje na stronie rysunki (rys. E07 i E08)

#### **Pytanie 4:**

Rozdzielnica RA na rys 5. E.04.128 - Czy należy ją uwzględnić ? Prosimy o rysunek

#### **Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający wyjaśnia, iż Rozdzielnica RA na rys. 5 E04 nie należy jej uwzględniać w wycenie (powyższa rozdzielnica znajduje się w już zamontowanym agregacie).

#### **Pytanie nr 5:**

Proszę o określenie parametrów do automatyki bram z poz. 239 w przedmiarze.

#### **Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający podaje parametry do automatyki bram z poz. 239 przedmiaru: siłowniki do bram skrzydłowych waga skrzydła do 600kg długość skrzydła 1,8 m dzienna ilość cykli 100. Brama dwuskrzydłowa wyposażona w dwa zestawy fotokomórek zabezpieczające w fazie otwarcia i zamknięcia. Siłowniki do bram przesuwanych brama długości otwarcia do 5,00m ciężar bramy do 1500kg dzienna ilość cykli 100.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 wraz z Załącznikami (rys. T08, rys. T09, rys. E07, rys. E08) opublikowane zostały na stronie zamawiającego w dniu 03.11.2020r.

Z poważaniem  
KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP z siedzibą w Radomiu

*/-/ mgr Julita Dudzińska*