


System ochrony przy uszkodzeniu
"samoczynne wyłączenie zasilania"
Układ zasilania TN-S
400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz

- UWAGI!!!**
- PRZED REALIZACJĄ PRAC BUDOWANYCH I ZAMAWIANIEW ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ WNIAMY NA BUDOWIE
 - WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOM
 - WSZELKIE MATERIAŁY WYKONCZENIOWE ORAZ WPROSZĄCZENE NA PODSTAWIE PRZEDCZYNIONYCH PRÓBEK LUB WZORÓW.

ORIENTACJA



Embi Architektura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26-600 Radom, ul. Gaszowa 5/7
tel. 48/263 96 90

Opis:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRÓZ NA SEKTOROWY BUDOWLA ZWIĘCZA TECHNICZNO - GABLETOWEGO, PRZEBUDOWA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z WYMIANĄ AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH ZLOKALIZOWANYCH W PODZIEMIU PRZY UL. 11 LISTOPADA 38/39

Investor - Zleceniodawca:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
UL. 11 LISTOPADA 38/39
26-600 Radom

Branża:	Elektryka	Uprawnienia:
Projektował:	tech. elekt. Krzysztof Krawczyk	GP-II-7342/10/93
Sprawił:	mgr inż. Artur Mielerski	GP-III-7342/7/91
Opracował:		

Rysunek: ROZBUDOWA BUD. NR 5 O POM. SOCJALNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SCHEMAT ZASILANIA - TABLICA TGW

Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Data:	02/2019	Skala:	1:100
Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiewanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.					
E.08					Strona