BUD. KMP

PROJ. PRZEBUDOWA BUD. KMP–PDOZ–SEKTOR

PARKING

1 PIĘTRO

PARTER

PROJ. SERWEROWNIA

PDOZ
x2 → x3
CCTV

SEKTOR
x2 → x3
CCTV

PDOZ
x17 → x17
CCTV

KMP
x3 → x3
CCTV

PPD–CCVT
42U 800x800

PPD–Sektor
PPD–PDOZ
42U 800x800

PPD–KMP
42U 800x800

istn. GPD
w bud KMP
na I–piętrze

PDOZ
x48 → x12
Gniazdo 2x2xRJ RJ45 kat 6A puszka podtynkowa

KMP
x116 → x29
Gniazdo 2x2xRJ RJ45 kat 6A puszka podtynkowa

PDOZ
x15 → x15
CCTV

SEKTOR
x5 → x5
CCTV

KMP
x7 → x5
CCTV

SEKTOR
x36 → x9
Gniazdo 2x2xRJ RJ45 kat 6A puszka podtynkowa

PDOZ
x60 → x15
Gniazdo 2x2xRJ45 kat 6A puszka podtynkowa

KMP
x49 → x12
Gniazdo 2x2xRJ45 kat 6A puszka podtynkowa

x1 → x1
Gniazdo rzutnik 1 xRJ45 kat 6A puszka natynkowa

LEGENDA:

Kabel U/UTP 25 par kat.3, LSZH

Kabel światłowodowy 12x9/125/250, OS2, LUŹNA TUBA, ŻEL, ULSZH

Kabel S/FTP Kat.6A, 4pary, 23 AWG, LSZH Dca

Embi Architektura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7
tel. 48/383 66 90

Obiekt: „Rozbudowa budynku nr. 5 o pomieszczenia socjalne, przebudowa pomieszczeń - zmiana funkcji pomieszczeń budynku nr. 5, budowa budynku garażowego z zapleczem technicznym wraz z przebudową rozdzielni elektrycznej i wymianą agregatów prądotwórczych" w ramach zadania „Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu - przebudowa pomieszczeń - zmiana funkcji PdOZ na Sektorowy, budowa zaplecza techniczno - garażowego, przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą agregatów prądotwórczych"

Inwestor - Zleceniodawca:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
UL. 11 LISTOPADA 39/59
26-600 Radom

Branża:	Teletechnika	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował:	techn. elektr. Krzysztof Krawczyk	GP-III-7342-/10/93	
Sprawdził:	mgr inż. Artur Metlerski	GP-III-7342-/73/91	
Opracował:			

Rysunek:

SCHEMAT IDEOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Faza:	P. BUDOWLANY	Data:	04/2019	Skala:	1:100

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.

T.06