

WYJAŚNIENIA

Dot. przetargu nieograniczonego pn. Projekt i budowa elektrowni wiatrowej dla potrzeb Komisariatu Policji w Iłży, ul. Przy Malenie 1 a. – numer sprawy 4/2011

W związku z zadanymi przez Wykonawcę pytaniami Zamawiający wyjaśnia, co następuje :

Pytanie :

Z SIWZ wynika, że elektrownia wiatrowa ma być włączona do sieci energetycznej. Kto w tym wypadku będzie producentem i sprzedawcą energii elektrycznej i będzie się starał o koncesje na taką działalność ?

Odpowiedź :

Elektrownia wiatrowa będzie pracowała na potrzeby własne Komisariatu Policji. Produkowana energia nie będzie przekazywana do sieci elektroenergetycznej.

Pytanie :

Dla zagwarantowania produkcji 18000 kWh/a potrzebujemy zaznajomić się z posiadaną przez Was ekspertyzą dotyczącą zasobów energii wiatru.

Odpowiedź :

Dane w załączeniu do Wyjaśnień.

Pytanie :

Prosimy o mapę z propozycją lokalizacji elektrowni by oszacować koszty przyłącza do obiektu oraz warunki dojazdu, montażu i przyszłego serwisu.

Odpowiedź :

Mapa w załączeniu do Wyjaśnień.

Pytanie :

Jaki cel należy osiągnąć gromadząc nadwyżki energii w akumulatorach ?

Odpowiedź :

W opracowaniu projektowym należy dobrać odpowiednią ilość i odpowiednią pojemność akumulatorów, aby w okresach dobrej wietrzności magazynować cały nadmiar wyprodukowanej energii. Budynek Komisariatu będzie zasilany w energię elektryczną z elektrowni wiatrowej oraz akumulatorów a w okresach bezwietrznych rozładowanych do bezpiecznych granic akumulatorach – z sieci elektroenergetycznej.

Pytanie :

Czy dopuszczacie instalacje elektrowni na maszcie (czyli odciągami z lin) czy tylko na wieży ?

Odpowiedź :

Instalacja elektrowni tylko na wieży.

Pytanie :

By zrealizować takie przedsięwzięcie w 150 dni musimy mieć pewność, że instalacja elektrowni na wytypowanej działce jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Prosimy o udostępnienie wypisu z tego planu lub innego dokumentu potwierdzającego stosowny zapis w tym planie.

Odpowiedź :

Zamawiający dysponuje zaświadczeniem lokalnych władz, że posadowienie przedmiotowej elektrowni wiatrowej jest zgodne z miejscowym planem.

Kierownik

Sekcji Zamówień Publicznych

KWP zs. w Radomiu

Leszek Jaczyński