

Radom, dnia 2011-04-08

WYJAŚNIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie systemów zasilania gwarantowanego w KMP/KPP garnizonu mazowieckiego Policji (oznaczenie sprawy: SZP – 23/ 2011)

(zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.)

Odpowiedź na zapytanie nr 2 skierowane do zamawiającego w sprawie treści SIWZ

Dot. Załącznika nr 2 do siwz pkt I i II. ppkt 4.

ppkt 4b/ - Pytanie:

1. Czy automatyczne raporty mają być przekazywane do pracującego w KWP zs. w Radomiu Centrum Nadzoru WinCN?

Odp. TAK. W pkt. 8 – „Wymagany zakres prac” Zamawiający żąda „podłączenie systemu do istniejącego w WWT KWP z siedzibą w Radomiu centrum nadzoru WinCN”. W rozumieniu Zamawiającego ma być zapewniony pełny nadzór nad pracą systemu zasilania oraz jego funkcjonalnością poprzez jedno oprogramowanie nadzorcze. Zamawiający nie dopuszcza aby część informacji z sterownika mikroprocesorowego systemu zasilania gwarantowanego przesyłana była do innego oprogramowania lub też część funkcji zdalnego nadzoru obsługiwana była przez inne oprogramowanie.

2. Czy automatyczne raporty mają być wysyłane po zakończeniu testu, czy również w trakcie jego trwania?

Odp. Automatyczne raporty mają być przekazywane w trakcie trwania testu i po jego zakończeniu. W trakcie trwania - aktualne parametry testu. Po zakończeniu - status testu.

ppkt 4d/ - Pytanie:

3. Czy zdalne programowanie wskazanych parametrów ma odbywać się za pośrednictwem systemu WinCN?

Odp. Odpowiedź jak w pyt.1.

ppkt 4f/ - Pytanie:

4. Czy zdalne przedstawienie wyników testu ma odbywać się za pośrednictwem systemu WinCN?

Odp. Odpowiedź jak w pyt.1.

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP zs.w Radomiu
Leszek Jaczyński