

**MODYFIKACJA**  
**UWAGA:**

**Oferent** zobowiązany jest uwzględnić w wycenie ofertowej:

1. **w poz. 1** przedmiaru robót:
  - jest: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m<sup>2</sup> - zdemontowanie krat w oknach przez przecinanie przecinarką tarczową wsporników zakotwionych w ścianie
  - winno być: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m<sup>2</sup> - zdemontowanie krat w oknach przez przecinanie przecinarką tarczową wsporników zakotwionych w ścianie, oraz ich ponowny montaż od wewnątrz pomieszczeń wraz z zamontowaniem w ścianie wsporników z zawiasami oraz wsporników z oczkami na kłódkę.
2. **w poz. 7** przedmiaru robót:
  - jest: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m<sup>2</sup> z obróbką obsadzenia z wykonaniem i uzupełnieniem tynku do lica ściany.
  - winno być: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m<sup>2</sup> z obróbką obsadzenia z wykonaniem i uzupełnieniem tynku do lica ściany. Okucia antywyważeniowe. Współczynnik k=1,6 dla całych okien.
3. **w poz. 8** przedmiaru robót:
  - jest: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m<sup>2</sup> z obróbką obsadzenia z wykonaniem i uzupełnieniem tynku do lica ściany.
  - winno być: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m<sup>2</sup> z obróbką obsadzenia z wykonaniem i uzupełnieniem tynku do lica ściany. Okucia antywyważeniowe. Współczynnik k=1,6 dla całych okien.
4. **w poz. 9** przedmiaru robót:
  - jest: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - zewnętrzne drzwi aluminiowe kolor brązowy, aluminium ciepłe, szyby antywłamaniowe, skrzydło główne prześwit po otwarciu minimum 90 cm, dwa zamki
  - winno być: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - zewnętrzne drzwi aluminiowe kolor brązowy, aluminium ciepłe, szyby antywłamaniowe, skrzydło główne prześwit po otwarciu minimum 90 cm, dwa zamki, wyposażone w 3 zawiasy, klamki stalowe oraz samozamykacz dostosowany do ciężkich drzwi. Współczynnik k=2,6 dla całych drzwi.

**p o n a d t o:**

**Oferent** w kalkulacjach wyceny oferty musi uwzględnić wywóz na złomowisko wszystkich zdemontowanych elementów stalowych nie nadających się do użytku: obróbek blacharskich, rynien, okapów i innych elementów stalowych nie podlegających ponownemu montażowi. Środki uzyskane ze sprzedaży złomu muszą być wpłacone na wskazane konto dochodów Zamawiającego.