

Radom, dnia 24.10.2011 r.

Egz. poj.

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę okien na potrzeby KWP z s. w Radomiu.
Nr sprawy 177/2011

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), w związku z pytaniami jednego z wykonawców o treści:

1. W jakim kolorze powinna być stolarka? Czy w kolorze białym od wewnątrz i od zewnątrz?
2. Czy okna 03x, 08, 09, 010, 011 mają być stałe zgodnie z wykazem stolarki? W zestawieniu okien jest informacja, że do tych okien należy zastosować okucia. Informacje te wykluczają się. Prosimy o wyjaśnienie.
3. Niektóre okna powinny być szklone szkłem P4 lustro fenickie. Czy Zamawiający ma na myśli szkło P4 lustro weneckie?

informuje:

Ad. 1 Kolor stolarki okiennej biały po obu stronach.

Ad. 2. Okna określone w zestawieniu stolarki, winny być zgodne z zamieszczonymi schematami. Okna oznaczone 03x, 08, 09, 010, 011 mają być zgodne z wykazem stolarki.

Ad. 3. Okna z przewidzianym szkleniem szybami o podwyższonej odporności w klasie P4 z oznaczeniem „fenickie” jest jednoznaczne z inaczej używanym określeniem „weneckie”. Pozwala to na uzyskanie efektu lustra z możliwością podglądu z drugiej strony.

Z poważaniem

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Biuro Zamówień Publicznych
Kierownik Biura
Radomiu

Wyk. egz. poj.
opk.P.K.