

Radom, dnia 28.11.2011 r.

Egz. poj.

**WYKONAWCY**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  
wymianę stolarki drzwiowej w KPP w Ciechanowie.  
Sprawa nr 209/2011**

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) w związku z pytaniami Wykonawców o treści:

1. Chciałabym ustalić czy macie Państwo sprecyzowany model drzwi z przeszkleniem, np. z zestawienia stolarki zaproponowanego przez architekta. Pytam, ponieważ rozbieżności cenowe między modelami są olbrzymie, a przy ofercie na kilkadziesiąt sztuk drzwi ma to znaczenie.
2. Proszę o podanie wymiaru przeszkleń dla drzwi z poz. 3,4,5 przedmiaru?
3. Czy dostawka w drzwiach dwuskrzydłowych z poz. 5 przedmiaru może być pełna?
4. Czy dopuszcza Zamawiający wykonanie drzwi z poz. 6 w wersji fornirowanej, wzmocnionej płytą otworową.
5. Terminy wykonania drzwi drewnianych jest bardzo długi.
6. Czy dopuszcza Zamawiający wykonanie drzwi wewn. PCV z poz. 7 w wersji z aluminium zimnego?
7. Proszę o podanie rodzaju szklenia dla drzwi PCV. Czy Zamawiający wymaga zastosowania zespolenia dwustronnego bezpiecznego, czy jednostronnie bezpiecznego czy szyby pojedynczej bezpiecznej.
8. Proszę o doprecyzowanie wyposażenia dla drzwi PCV w zakresie czytnika kart. Jaką ilość kart Zamawiający wymaga, czy czytnik musi posiadać centralkę zasilającą, akumulator awaryjny podtrzymujący w wypadku braku zasilania?

informuje:

1. Wymiary przeszkleń dla drzwi jednoskrzydłowych z poz. 3-1,35x0,20 cm wg szkicu. Wymiary przeszkleń dla drzwi jednoskrzydłowych łazienkowych z poz. 4 (wymiary typowe). Wymiary przeszkleń dla drzwi dwuskrzydłowych poz. 5-1,350,20 cm, dostawka 1,35x0,10 cm wg szkicu (w załączeniu).
2. Dostawka w drzwiach dwuskrzydłowych z poz. 5 przeszklona.
3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany drzwi drewnianych z poz.6 na inne.
4. Zamawiający dopuszcza zamianę drzwi wewnętrznych PCV z poz. 7 na aluminiowe.
5. Zamawiający wymaga zastosowania szklenia zespolonego dwustronnie bezpiecznego.
6. Drzwi winny być wyposażone w elektrozamek rewersyjny na napięcie 12 V DC oraz wprowadzony przewód do elektrozamka o dł. 1,5 mb., czytniki kart nie są wymagane.

**Z poważaniem**

p.o. KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP z siedzibą w Radomiu  
mgr Agnieszka Świerczyńska

STOLARKA DRZWIOWA  
KPP W CIECHANOWIE

SKALA 1:20

