

Radom, 12.03.2012 r.

Egz. Poj.

Wykonawcy

Zp-631/12

**Wyjaśnienia treści SIWZ**  
**Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu Remont pomieszczeń budynku KMP w**  
**Siedlcach**

**NR SPRAWY 18/2012**

Komenda Wojewódzka Policji zs w Radomiu jako Zamawiający w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że otrzymał od Wykonawców pytania do przedmiotowego postępowania o poniżej przywołanej treści:

1. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie Zamawiającego dokumentacji projektowej, inwentaryzację stanu istniejącego oraz dokumentację zdjęciową.

Ad. 1

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej, inwentaryzacji stanu istniejącego oraz dokumentacji fotograficznej. Oferent może zapoznać się z obiektem celem weryfikacji obmiaru.

2. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisów w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej – parametry techniczne, dotyczy poz. przedmiarowych branży budowlanej nr : 28, 36, 37, 38, 42, 47, 50, 56, 117, 118.

Ad. 2

Poz. 28 okna spełniające aktualne wymogi dla budynków użyteczności publicznej

Poz. 36 drzwi stalowe antywłamaniowe z elektrozamkiem

Poz. 37 drzwi aluminiowe spełniające aktualne wymogi dla budynków użyteczności publicznej z elektrozamkiem

Poz. 38 drzwi stalowe typowe, spełniające aktualne wymogi dla budynków użyteczności publicznej

Poz. 42 okno podawcze spełniające aktualne wymogi dla budynków użyteczności publicznej

Poz. 47 jak poz. 42

Poz. 50 jak dla budynków użyteczności publicznej

Poz. 56 jak poz. 28

Poz. 117 spełniające wymogi budynków użyteczności publicznej. Dopuszcza się zastosowanie folii o parametrach szkła weneckiego (fenickiego)

Poz. 118 j.w.

3. Mając na uwadze minimalne szerokości otworów drzwiowych w świetle wewnętrznych wymiarów ościeżnic Zamawiający zaniżył ilości przedmiarowe w poz.nr: 36, 37, 38, 50, 118. Prosimy o korektę przedmiaru.

Ad. 3

Zamawiający wymaga wyceny załączonych przedmiarów.

4. Prosimy o podanie parametrów technicznych ościeżnic MDF i skrzydeł drzwiowych / minimalne wymogi / oraz zakres regulacji ościeżnic.

Ad. 4

Ościeżnice regulowane do 30 cm o parametrach jak da budynku użyteczności publicznej.

5. Dotyczy poz. Nr 52 proszę o wyjaśnienie miejsca wbudowania listew Al. W ilości 3500 m.

Ad. 5

Listwy aluminiowe w celu ochrony narożników przy układaniu gładzi gipsowej zgodnie z technologią robót.

6. Dotyczy poz. 39 zwracamy się z prośbą o korektę przedmiaru z uwagi na fakt iż dla przyjętej podstawy wyceny jednostką jest ‘m3’ a nie ‘m2’

Ad. 6

Pozycje należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem dla grubości ścianek 12 i 24 cm.

7. Dotyczy poz. 40 zwracamy się z prośbą o korektę przedmiaru z uwagi na fakt iż dla przyjętej podstawy wyceny jednostką jest ‘m3’ a nie ‘szt’

Ad. 7

Jak poz. 5 – grubość ścianek j.w.

8. Dotyczy poz. 119 i 120 proszę o zamieszczenie szczegółowego przedmiaru w odniesieniu do czynności rozbiórkowych z zastosowaniem właściwych wskaźników przeliczeniowych.

Ad. 8

Należy wycenić pozycję zgodnie z przedmiarem.

9. Czy wymiana grzejników jest elementem przedmiotu zamówienia.

Ad. 9

Nie jest przewidziana w zakresie robót.

10. Instalacja wod.-kan. poz. przedmiaru nr 49, proszę o podanie parametrów technicznych zaworu antyskażeniowego.

Ad. 10

Zawór antyskażeniowy o połączeniach gwintowanych do instalacji wodnej zgodnie z aktualnymi przepisami.

11. Proszę określić:

- a) wielkość płytek terakotowych, klasę ścieralności, kolor
- b) proszę określić wielkość glazury, kolor
- c) rodzaj, fakturę, kolor wypełnienia sufitów podwieszanych
- d) rodzaj wypełnienia drzwi płytowych, ich kolor, czy mają być pokryte lakierem czy okleiną, rodzaj zamka,
- e) na czym polega w rozumieniu inwestora „kontrola dostępu”

Ad. 11

- a) wielkość płytek: 25x25 cm, o podwyższonej klasie ścieralności, zamawiający ustali kolor płytek z wyłonionym wykonawcą,
- b) wielkość glazury: 20x20 cm, kolor j.w.,
- c) zamawiający ustali rodzaj, fakturę, kolor wypełnienia sufitów podwieszanych z wyłonionym wykonawcą,
- d) drzwi okleinowane, wypełnienie – płyta wiórowa, kolor „buk”, 3 zawiasy, klamka dwustronna, zamek z wkładką patentową,
- e) do drzwi z kontrolą dostępu należy zamontować elektrozamek.

Szczegóły zamówienia będą uzgadniane z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców

**Z poważaniem**

**p.o. Kierownik Sekcji  
Zamówień Publicznych mgr  
Agnieszka Świerczyńska**

Wyk. Egz. poj.

Przesł. mail/fax

Zam. na str. int.

Opr. J.D.