

**Wyjaśnienia treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę oraz montaż instalacji solarnej wraz z włączeniem jej do istniejącej instalacji c.w.u w budynkach nr 1 i nr 3 KWP zs. w Radomiu**

**NR SPRAWY 19/2012**

Komenda Wojewódzka Policji zs w Radomiu jako Zamawiający w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że otrzymał od Wykonawców pytania do przedmiotowego postępowania o poniżej przywołanej treści:

Ad. 1

Zamawiający w specyfikacji technicznej dotyczącej Instalacji Technologii Solarnej w rozdziale 2.2 umieścił następujący zapis „zastosowane kolektory słoneczne winny posiadać certyfikat jakości SALAR KEYMARK”. W związku z powyższym chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 Pzp Zamawiający zobowiązany jest przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Wprowadzenie ograniczenia odnośnie możliwości zastosowania kolektorów posiadających certyfikat Solar Keymark wprowadza ogromne ograniczenie (co jest niezgodne z Pzp) w związku z możliwością zastosowania kolektorów, które spełniają wymagania przedstawione przez Zamawiającego, a posiadają badania przeprowadzone przez niezależne jednostki akredytowane. Badania te potwierdzają wszystkie parametry, które dla Zamawiającego są istotne.

Dlatego wnosimy o zmianę tego zapisu i dopuszczenie do przetargu firm nie posiadających certyfikatu Solar Keymark na zastosowane kolektory, natomiast posiadające sprawozdania z badan cieplnych wydanych przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

Odpowiedź ; Informujemy, że podanie nazwy firmy „SALAR KEYMARK” zostało podane pomyłkowo i należy ją traktować jako nieistniejącą

Ad. 2

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie w ofercie kosztorysu ofertowego wraz z wykazem sprzętu i materiałów w formie kosztorysu uproszczonego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie w ofercie kosztorysu w formie uproszczonej

Ad. 3

W opisie technicznym oraz przedmiarze robót zamawiający wymaga zamontowania 3 szt. naczyń przeponowych na instalacji solarnej. Natomiast na schemacie technologicznym rys. 5 widnieją 2

sztuki tych naczyń. Proszę określić ile tych naczyń proponowanych Zamawiający wymaga do zamontowania

Odpowiedź: Należy zamontować trzy naczynia proponowane na instalacji solarnej jak wynika z załączonych wyliczeń

Ad. 4

Proszę o podanie, jakie konkretne minimalne wymagania powinny spełniać kolektory słoneczne, aby mogły zostać uznane przez zamawiającego za materiał równoważny wobec kolektora opisanego w projekcie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby proponowane kolektory słoneczne posiadały n.w. minimalne parametry :sprawność -26,5%, przeciętny roczny zysk kolektora -249kWh/m kwadrat

Z poważaniem

**p.o. Kierownik Sekcji**

**Zamówień Publicznych**

**mgr Agnieszka Świerczyńska**

Wyk. Egz. poj.  
Przesł. mail/fax  
Zam. na str. int.  
Opr. J.D.