

Radom, dnia 14-05-2012

Egz. poj.

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 2

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie , 07-100 Węgrów , ul. Piłsudskiego 6 , wraz z remontem pokrycia dachowego , docieplenie stropodachu budynku głównego oraz montaż instalacji solarnej , wykonanie instalacji c.w.u. , opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na montaż instalacji solarnej i wykonanie instalacji c.w.u”

Nr Sprawy 52/2012

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jako zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w związku z zapytaniem wykonawcy wyjaśnia:

PYTANIE NR 1

Proszę o informacje dotyczące parametrów- wielkości hali, rodzaju konstrukcji hali i przykrycia hali, rodzaju pokrycia istniejącego, rodzaju i stanu istniejącej instalacji. Jeśli jest to możliwe to proszę o rzuty i przekroje budynku objętego przetargiem.

ODPOWIEDŹ NR 1

Budynek Sali gimnastycznej przy KPP w Węgrowie wykonany jest w konstrukcji murowanej ze stropem żelbetonowym, kasetonowym, dachem o konstrukcji krokwiowo - jętkowej pokryty blacha ocynkowaną. Zewnętrzne wymiary budynku: 15,90 m x 11, 87 m o wysokości 6,59 m. Wykonana instalacja C.O. (nowa) nie dotyczy zadania termomodernizacji budynku.

Z poważaniem

rup.
SPECJALISTA
Szekji Zamówień Publicznych
KWZ z siedzibą w Radomiu
mgr Justyna Kowalska

Wyk. w egz. poj.

przesłano faksem/e-mail

Opr. J.K.

Wyjaśnienie treści siwz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego
<http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/> w dniu 14-05-2012