

Radom dn. 19.06.2012

Wykonawcy
Egz. poj.

WYJAŚNIENIA NR 1

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę
„Roboty remontowe KPP w Żyrardowie”
Nr Sprawy 69/2012

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Pytanie: Proszę o określenie parametrów wentylatora kanałowego w pozycji 6 w przedmiarze robót elektrycznych.

Wyjaśnienie: 1. Maksymalna wydajność – 180m³/h

2. Napięcie zasilania – 230 V

3. Stopień ochrony – co najmniej IP 45

4. Wentylator będzie montowany do rury wywiewnej o średnicy 200 mm.

Powyzsze wyjaśnienia są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

p.o. KIEROWNIK SEKCJI
Sekcja Zamówień Publicznych
KW z siedzibą w Radomiu
mgr Justyna Kowalska

Wyk. egz. poj.
Przesłano mailem
Zam. na str. int.
Opr. J.D.