

Radom dn. 02.08.2012

Egz. poj.
Wykonawcy ds. 88/12

**dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż zestawów solarnych c.w.u. dla budynków Policji- projekt i wykonanie
Nr sprawy 88/12**

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

A .W obu komendach poinformowano, iż cwu będzie wykorzystywana w istniejących umywalkach śr. 7 szt, oraz 2-3 prysznicach jak z powyższego zapotrzebowanie na cwu jest niewielkie - tak że do takiego zapotrzebowania na cwu wystarczy zamontować 2 kolektory z 200 l zasobnikiem:

Pytanie A1 proszę o podanie jakie jest zapotrzebowanie dzienne na cwu
odpowiedź: zapotrzebowanie dzienne na cwu określamy na ok. 10-15 l/osobę

Pytanie A2 co z rozbiorem wody w dni upalne
odpowiedź: rozwiązanie określa projektant

Pytanie A3 co z zapasowym źródłem dostarczania cwu w dni w których kolektor nie dostarczy ciepła
odpowiedź: rodzaj zapasowego źródła dostarczania cwu określa projektant (w okresie zimowym należy wykorzystać istniejące źródło ciepła do c.o., poza okresem zimowym np. grzałka elektryczna w zasobniku solarnym)

B. W obu obiektach - punkty poboru cwu są dość odległe i tak:

Pytania:

B1 czy punkty poboru c.w.u. są ze sobą połączone - dot. obu Komend

odpowiedź: nie, nie są

B1.1 jeżeli nie to jak będą prowadzone rury rozprowadzające cwu wraz z cyrkulacją po obiekcie mając na względzie wykończenie obiektu : płytkami w łazienkach

odpowiedź: należy zaprojektować i wykonać instalacje c.w.u. w obiektach nie posiadających takiej instalacji z ewentualnym uzupełnieniem glazury po montażu

B1.1.1 czy zachodzi konieczność "spinania" całego układu cwu w obu Komendach.

odpowiedź: rozwiązanie określa projektant

Z poważaniem

Wyk. Egz. poj.
Przesł. mailem 02.08.2012
Zam. na str. int. 02.08.2012
Opr. J.D.

p.o. KIEROWNIK SEKCJI
Sekcja Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu

mgr Justyna Kowalska