

Radom, dnia 28.09.2012 r.

Egz. poj.

Wykonawcy

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
remont PdOZ w KPP Pułtusk
Sprawa nr 118/2012**

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) w związku z pytaniem wykonawcy o treści:

W SIWZ a dokładnie w załączonym przedmiarze „instalacje elektryczne” w pozycji 9 „Uruchomienie systemu TUV – linia transmisji wizji” Pytanie: Proszę o sprecyzowanie w/w pozycji, czyli co wchodzi w zakres: „Uruchomienie systemu TUV – transmisja wizji” oraz jak należy wykonać?

Zamawiający na podst. art. 38 ust. 1 wyjaśnia:

Zakres robót w pozycji: „Uruchomienie systemu TUV – linia transmisji wizji” obejmuje:

1. Uruchomienie poszczególnych urządzeń wchodzących w skład systemu (kamer, rejestratora obrazu, monitora, zasilacza).
2. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń.
3. Regulacja kamer w celu uzyskania optymalnego obrazu.
4. Sprawdzenie systemu monitoringu pod względem jego działania w dzień i w nocy.
5. Sporządzenie protokołu stwierdzającego poprawność działania systemu monitoringu.

Z poważaniem

p.o. KIEROWNIK SEKCJI
Sekcja Zamówień Publicznych
KW1 - Radom
mgr Justyna Kuzwulska

Wyk. egz. poj.
Opublikowano na stronie internetowej.
Opr. P.K.