

Radom, dn.30.10.2012r.

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE NR 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dot. przetargu nieograniczonego pn. „ Dostawa i montaż zestawów monitoringu i instalacji domofonów w KMP Siedlce, ul. Starowiejska 66”.

Nr sprawy 142/2012

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia:

Pytanie 1:

W zestawieniu danych o instalacji CCTV, w punkcie drugim podano niepełny opis minimalnych parametrów urządzenia. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie brakujących informacji.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W zestawieniu danych o instalacji CCTV w punkcie drugim podajemy pełny opis parametrów kamery: Kamera kopułkowa kolorowa w obudowie wandaloodpornej z wbudowanym oświetlaczem IR o zasięgu do 20m, z funkcją dzień/noc, 1/3" CCD SONY Super HAD II, rozdzielczość 600 TVL w kolorze (650 TVL w trybie B/W).

p.o. KIEROWNIK SEKCJI
Sekcja Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu

mgr Julita Dudzińska

Powyższe wyjaśnienia są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców i zamieszczone zostały w dniu 30.10.2012r. na stronie internetowej Zamawiającego bip.mazowiecka.policja.gov.pl