

Radom, dnia 25.04.2013 r.

Egz. poj.

Wykonawcy

Wyjaśnienia i zmiana treści siwz

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektu budowlanego oraz montaż zestawów solarnych w KPP w Garwolinie

Nr sprawy 44/13

W związku z pytaniem Wykonawcy z dnia 22.04.2013r. o następującej treści :

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym oraz z art. 29 Ustawy ZP uprzejmie proszę o podanie konkretnego zakresu prac, a w szczególności :

1. w branży architektonicznej ,
2. w branży konstrukcyjno- budowlanej,
3. w branży instalacji sanitarnych,
4. w branży instalacji elektrycznych.

W zamieszczonym na Państwa stronie SIWZ oraz załącznikach nie ma informacji NT. zakresu prac. Brak takich informacji nie pozwala na prawidłową wycenę oferty a tym samym zaburza konkurencyjność firm.

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) dokonuje wyjaśnień treści SIWZ:

Zakres prac jest następujący:

1. w branży architektonicznej – rysunki architektoniczne (elewacje, kolorystyka, przekroje i szczegóły niezbędne dla wykonawcy), opis technologii wykonania docieplenia oraz wszystkie opracowania wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ;
2. w branży konstrukcyjno – budowlanej – ocena stanu technicznego budynku pod kątem zamontowania zestawów solarnych oraz sposób ich zamontowania (rysunki, obliczenia) oraz wszystkie opracowania wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ;
3. w branży instalacji sanitarnych – wszystkie informacje na temat zakresu robót projektowych są wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ;
4. w branży instalacji elektrycznych – projekt instalacji elektrycznej niezbędnej do prawidłowej pracy instalacji solarnej, projekt instalacji odgromowej oraz wszystkie opracowania wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ;

W związku z pytaniem Wykonawcy z dnia 24.04.2013r. o następującej treści:

W związku z zamiarem udziału naszej firmy w w/w. przetargu zwracamy się do Państwa z następującymi pytaniami:

1. Prosimy o podanie zakresu termomodernizacji obiektu KPP w Garwolinie tj. czy w zakres wchodzi : docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian poniżej poziomu gruntu, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja istniejącej kotłowni gazowej i instalacji c.o.?
2. Czy obiekt posiada centralne przygotowanie c.w.u. poprzez istniejącą kotłownię gazową?
3. W przedmiocie zamówienia podali Państwo , że należy wykonać inwentaryzację uwzględniającą układ pomieszczeń oraz lokalizację instalacji wewnętrznych i zewnętrznych , prosimy o podanie informacji czy

inwentaryzację tą należy wykonać na potrzeby projektu termomodernizacji, czy w zakresie zadania wchodzi wszystkie instalacje w obiekcie?

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

W załączniku nr 6 w punkcie 5 dodany zostaje zapis:

Zakres termomodernizacji budynku KPP w Garwolinie obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu, docieplenie stropodachu; stolarki okiennej i drzwiowej nie wymieniamy, kotłownia i instalacja c.o. nie wymagają modernizacji;

Obiekt posiada centralne przygotowanie c.w.u. poprzez istniejącą kotłownię gazową;

Inwentaryzacja nie jest konieczna do wykonania, projektant powinien jednak sprawdzić wymiary elewacji, które są niezbędne do wykonania projektu termomodernizacji;

Z poważaniem

KIEROWNIK

Sekcja Technicznych
Kamień

mgr Julia Dudzińska

Wyk. egz. poj.
Opublikowano na stronie internetowej
Opr. Paweł Kęsiak