



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu

Sekcja Zamówień Publicznych

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

tel. (48) 345-31-03

fax. (48) 345-20-02

Radom, dnia 2013-04-26

ZP - 706 / 2013

WYKONAWCY

Zmiana treści SIWZ nr 1

na podstawie art. 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)

dot. Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ds. 40 / 2013

- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej termomodernizacji ścian, docieplenia stropodachu, wymiana okien, likwidacja luksferów oraz montażu instalacji automatyki pogodowej i regulacji czasowej c.o. w obiekcie budowlanym KPP w Lipsku”

W związku z zapytaniem Wykonawcy, Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jako zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759) udziela wyjaśnień następującej treści i dokonuje zmiany treści siwz w zakresie załącznika nr 6, tj. – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 1

Czy posiadacie Państwo aktualną inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku objętego opracowaniem ?

ODPOWIEDŹ 1:

Nie posiadamy aktualnej inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej budynku.

PYTANIE NR 2

Jakie są podstawowe parametry budynku tj. szacunkowa powierzchnia, ilość kondygnacji, piwnic, forma dachu?

ODPOWIEDŹ 2:

Pow. użytkowa- 675,00m², cz. A -trzy kondygnacyjna niepodpiwniczona, stropodach wentylowany, cz. B- 1- kondygnacyjna , niepodpiwniczona, dach płaski.

PYTANIE NR 3

Czy przedmiotowy budynek jest w strefie ochrony konserwatorskiej lub jest w ewidencji zabytków?

ODPOWIEDŹ 3:

Budynek nie jest w strefie konserwatorskiej, nie jest w ewidencji zabytków.

PYTANIE NR 4

Jaki jest obecny stan instalacji c.o. w budynku i czy w zakresie opracowania jest instalacji ?

ODPOWIEDŹ 4

Stan instalacji centralnego ogrzewania jest dobry i nie wymaga modernizacji. Obiekt KPP w Lipsku ogrzewany jest kotłem olejowym TORUS o mocy 100 kW, a żeliwne grzejniki wyposażone są w zawory termostaticzne. Należy jedynie zaprojektować instalację automatyki pogodowej i regulacji czasowej c.o. Informujemy ponadto, że w KPP Lipsko zamontowana jest instalacja solarowa wspomagająca pozyskiwanie c.w.u.

W związku z zapytaniami złożonymi przez wykonawców, Zamawiający dokonuje także zmiany treści siwz, poprzez dodanie zapisów w brzmieniu odpowiedzi nr 1-4 do załącznika nr 6 tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Z poważaniem

NJK
Biuro
Radomiu
mgr Julita Dudzińska

Wyk. egz. poj.

Wyjaśnienia oraz zmianę treści siwz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego w dniu 26.04.2013 roku.

Opr. A.S.