

Radom, dnia 02.07.2013
Egz. poj.

WYKONAWCY

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w związku ze złożonym przez wykonawcę
wnioskiem o wyjaśnienie treści siwz do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Termomodernizacja obiektu budowlanego Komisariatu Policji w Łochowie- docieplenie ścian,
stropodachu oraz wymiana okien” Nr sprawy 75/13

W związku z zapytaniem Wykonawcy,

PYTANIE NR 1

Proszę o podanie dokładnych informacji na temat pompy zatapialnej (wydajność, podnoszenie, moc silnika, zasilanie, średnica pompy, średnica króćca tłoczonego oraz wysokość pompy)?

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jako zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) dokonuje zmiany treści siwz w zakresie załącznika nr 9 przedmiar pozycja nr 58:

poprzez dodanie zapisu o treści:

W studziencie odwodnienia piwnic budynku należy zamontować pompę zatapialną

do wody brudnej o parametrach:

- wydajności max. 7000 l/h,
- wysokość podnoszenia ok. 0,6 bar
- moc max. silnika ok. 350 W
- zasilanie 230 V
- średnica pompy ok. 190 mm
- średnica króćca tłoczonego \varnothing 25-32 mm
- wysokość pompy 300 – 400 mm

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu

mgr Julia Dudzińska

Wyk. w 1 egz.
Opracowała Justyna Kowalska

Zmianę treści siwz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego w dniu 02.07.2013 oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego w dniu 02.07.2013