



GNIĘWOSZÓW  
KOMENDA POLICJI-PIWNICA

PIWNICA  
proj. punkt  
nadlewkowy

O8 Oprawa do lamp wyładowczych 70W. Obudowa z tworzywa poliestrowegoznacziana włóknem szklanym lub z odlewu aluminiowego. Odbłyśnik aluminiowy. Mocowana do ściany na wysięgniku 1m .IP65

O1 Oprawa świetłkowska 4xT5 24W wpuszczana w strop podwieszany z rastrem aluminiowym parabolicznym, stateczniki elektroniczne , IP20

AW3 Oprawa świetłkowska 3x14W wpuszczana w strop podwieszany z rastrem aluminiowym parabolicznym, stateczniki elektroniczne wyposażona w moduł awaryjny 1godz., IP20

Wyłącznik świecznikowy podtylnkowy

Wyłącznik 1-bieg. podtylnkowy

Wyłącznik 1-bieg. podtylnkowy szczelny

Przycisk "światło"

Gniazdo wtyczkowe 10A/2 podtylnkowe szczelne IP44

2) Gniazdo wtyczkowe 10A/2 podtylnkowe podwójne IP20

1) Gniazdo wtyczkowe 10A/2 podtylnkowe IP20

G-...g Gniazdo wtyczkowe 10A/2 podtylnkowe typu DATA

Puszka rozgałęźna 3-wyłotowa podtylnkowa

Puszka rozgałęźna 4-wyłotowa podtylnkowa

L1 Oprawa oświetleniowa 28W do świetłówek kompaktowych mocowana na ścianie

O5 Oprawa oświetleniowa 28W do świetłówek kompaktowych mocowana na ścianie z napisem "wyscisk ewakuacyjne"

AW2 Oprawa dodatkowo wyposażona w moduł awaryjny 1h

K1 Oprawa kierunkowa 9W dwustronna mocowana do stropu

L3 WE Oprawa kierunkowa 9W jednostronna mocowana na ścianie z napisem "wyscisk ewakuacyjne"

woda Szafka metalowa o wym. 10x10cm podtylnkowa do podłączenia rur c.o i wody.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TERMO-MODERNIZACJA, MONTAŻ ZESTAWÓW SOLARNYCH ORAZ ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WEWNĘTRZNE OBIEKT BUDOWLANY KOMISARIAT POLICJI GNIĘWOSZÓW , UL. LIBELSKA 39 NR EWID.DZIAŁKI: 780/1

INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59, 26-500 Radom

OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RYSIUNEK:	NR RYSUNKU:	SKALA:
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	DATA I PROSIS:
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI:	DATA I PROSIS:
	WBP-P-NB-7210/0/02	20-05-2013

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Rzut piwnic

1:50

E1.