

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

OBIEKT BUDOWLANY KOMISARIATU POLICJI

GNIEWOSZÓW , UL. LUBELSKA 39

NR EWID. DZIAŁEK: 780/1

INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY, ADRES:

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

RODZAJ ZAMIERZENIA:

PRZEBUDOWA**Termomodernizacja, montaż zestawów solarnych oraz roboty remontowo-budowlane wewnętrzne**

Zadanie nr 34/2013

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:

INSTALACJE WENTYLACJI

CPV 42500000

Oświadczenie: Projekt " Termomodernizacja, montaż zestawów solarnych oraz roboty remontowo-budowlane wewnętrzne " został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakemu ma służyć.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

SPECJALNOŚĆ	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA I PODPIS
INSTALACJE SANITARNE	PROJEKTOWAŁ:	inż. Jan TOMCZAK	NB-7210/43/80	18-06-2013
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał PRZYCHOCKI	KUP/0170/POOS/04	18-06-2013

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane ogólne:		
Długość obiektu	12	m
Szerokość obiektu	8,49	m
Wysokość	7,55	m
Ilość kondygnacji	3	szt.
Nadziemnych	2	szt.
Piwnic	1	szt.
Powierzchnia użytkowa	187,8	m ²
Powierzchnia zabudowy	101,9	m ²
Kubatura budynku (netto)	522,0	m ³
Obwód	40,98	m

Przeznaczenie budynku

Obecnie obiekt użytkowany jest w części parterowej jako Posterunek Policji, 1 piętro użytkowane było jako mieszkanie. Obecnie pustostan. Projektuje się zmianę funkcji 1 piętra na komisariat.

OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

W budynku projektuje się instalację wentylacji grawitacyjną, częściowo wspomaganą wentylatorami wyciągowymi.

Kanały wentylacyjne wykonać rurami stalowymi ocynkowanymi spiro, a wentylatory osiowe zabudować w kanałach. Przewidziano również dwa wentylatory dachowe.

Trasy kanałów i lokalizację wentylatorów wskazano na rzutach budynku.