



LEGENDA:

- S1-S2 WYŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY, PODKŁĄNY, IP20, P/T
- S WYŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY, SCHODOWY, IP20, P/T
- S1 WYŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY, IP20 P/T
- S2 WYŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY, HERMETYCZNY IP55, POŁĘDNYCY P/T
- S1-S2 WYŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY, HERMETYCZNY IP55, PODKŁĄNY P/T
- S WYŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY, HERMETYCZNY, IMPULSOWY P/T
- S OZNACZENIE ŁĄCZNIKA NATYKOWEGO
- S OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA, NATYKOWA
- S OPRAWA RASTROWA, ŚWIETŁOWKOWA, NATYKOWA
- S OPRAWA TYPU DOWNLIGHT DO SUFITÓW PODWIESZONYCH, IP44
- S OPRAWA AWARYJNA EMERGENCYJNA, ŚWIETŁOWKOWA NATYKOWA, PODTRZYMANIE 1h
- S AUTOTEST

GDZIE:

- S - OZNACZA NUMER WYŁĄCZNIKA OŚW.
- X - OZNACZA TYP OPRAWY (PARAMETRY POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW WSPĘCZYKOWANO W OPISIE TECHNICZNYM)
- Aw - OZNACZA OPRAWĘ AWARYJNĄ Z MODULEM BATERyjNYM I INWERTEREM NA 1h

TEP/01 NUMER OBWODU ZASILAJĄCEGO
TEP/ - NUMER ROZDZIELNICZY
/01 - NUMER OBWODU W ROZDZ.

----- ZAKRES OPRACOWANIA (PARTER)

UWAGI:

1. RYSUNEK POWINIEN BYĆ ROZPATRYWANY WSPÓLNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, OPISEM TECHNICZNYM I PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ.
2. OSTATECZNA KOORDYNACJA NA BUDOWIE



jednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI Żmijewski Jaworski, Massé S.C.
ul. Ślipecka 9 | 02-509 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s w Rodomiu
ul. 11-go Listopada 37/59 | 26-600 RADOŃ

nazwa i adres obiektu:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SZYDŁOWCU
ul. Kościuski 194 | 26-500 Szydłowiec

Projektant:
mgr inż. Jarosław Odrzybko

nr uprawnień:
MAZ/0064/P00E/10

podpis:

skala: 1:100 data: 21.06.2013

tytuł: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
nr projektu: INSTALACJA OŚWIETLENIA, PIWNICA

numer: E-21