



LEGENDA:

- S1-S2 WYŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY, PODKŁONY, IP20, P/T
- S WYŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY, SCHODOWY, IP20 P/T
- S WYŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY, IP20 P/T
- S WYŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY, HERMETYCZNY IP55, PODKŁONY P/T
- S WYŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY, HERMETYCZNY IP55, WYŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY, HERMETYCZNY, IMPULSOWY P/T
- S OZNACZENIE ŁĄCZNIKA NATYKOWEGO
- n/1
- S OPRAWA ŚWIETŁOKOWA, NATYKOWA
- S OPRAWA RASTROWA, ŚWIETŁOKOWA, NATYKOWA
- S OPRAWA TYPU DOWNLIGHT DO SUFITÓW PODWIESZONYCH, IP44
- S OPRAWA AWARYJNA EMERGENCYJNA, ŚWIETŁOKOWA NATYKOWA, PODTRZYMANIE 1h
- S AUTOTEST

- GDZIE:
- S - OZNACZA NUMER WYŁĄCZNIKA OŚW.
 - X - OZNACZA TYP OPRAWY (PARAMETRY POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW WSPRECIWIONO W OPISIE TECHNICZNYM)
 - Aw - OZNACZA OBRAMIE AWARYJNA Z MODULEM BATERIĄNYM I INWERTEREM NA 1h
- TEP/01 - NUMER OBRWODU ZASILAJĄCEGO
- TEP/ - NUMER ROZDZIELNICZY
- /01 - NUMER OBRWODU W ROZDZ.
- ZAKRES OPRACOWANIA (PARTER)

UWAGI:

1. RYSUNEK POWINIEN BYĆ ROZPATRYWANY WSPÓLNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, OPISEM TECHNICZNYM I PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ.
2. OSTATNIEJ KOOORDYNACJA NA BUDOWIE

jednostka projektowa:
JAZ+ARCHITEKCI Żmijewski Jaworski Massé S.C.
 ul. Ślipecka 9 | 02-309 W-wa | NIP 701-022-80-04 | www.jazplus.pl

inwestor:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s w Rodomiu
 ul. 11-go Listopada 37/59 | 26-600 RADOWO

nazwa i adres obiektu:
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SZYDLOWCU
 ul. Kościuszki 194 | 26-500 Szydłowiec

Projektant: mgr inż. Jarosław Odrzybko
nr uprawnień: MAZ/0064/P00E/10
podpis:

branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
skala: 1:100
data: 21.06.2013

nazwa rysunku: INSTALACJA OŚWIETLENIA PARTER
numer: **E-22**