



ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

WYSOKIE PARAMETRY

- WCO - Wymiennik ciepła c.o.
- WCW - Wymiennik ciepła c.w.
- F1 - Filtr siatkowy magnetyczny
- FQ1/QQ2 - Licznik ciepła ultradźwiękowy
- ZR1 - Zawór regulacyjny CO
- M1 - Siłownik
- ZR2 - Zawór regulacyjny CW
- M2 - Siłownik
- DPV - Regulator różnicy ciśnień i przepływu
- PP - Regulator Dp - punkt pomiaru ciśnienia
- S3 - Zawór odcinający spawany
- S4 - Zawór odcinający spawany
- S5 - Zawór odcinający spawany
- S6 - Zawór odcinający spawany
- S7 - Zawór odcinający spawany
- OD - Zbiornik odpowietrzający z zaworem odcinającym spawanym

NISKIE PARAMETRY C.W.U.

- PC - Pompa ładująca
- PS2 - Zabezpieczenie przed suchobiegiem CW
- ZBW - Zawór bezpieczeństwa
- F3 - Filtr siatkowy gwintowany
- F4 - Filtr siatkowy gwintowany
- ZZ1 - Zawór zwrotny gwintowany
- G1 - Zawór odcinający gwintowany
- G2 - Zawór odcinający gwintowany
- G3 - Zawór odcinający gwintowany
- FQ2 - Wodomierz wody zimnej
- G4 - Zawór odcinający gwintowany
- G5 - Zawór odcinający gwintowany
- G6 - Zawór odcinający gwintowany

UKŁAD REGULACJI ELEKTRONICZNEJ

- RP - Sterownik SAIA
- TZ - Czujnik temp. zewnętrznej
- ST2 - Termostat TR/STB (manualnie załącz.)

NISKIE PARAMETRY C.O.

- PO - Pompa obiegowa C.O.
- PS1 - Zabezpieczenie przed suchobiegiem C.O.
- ZBO - Zawór bezpieczeństwa
- F2 - Filtr siatkowy magnetyczny
- Z1 - Zawór odcinający kulowy
- P1 - Zawór odcinający gwintowany
- P2 - Zawór odcinający gwintowany

UKŁAD STABILIZUJĄCO-UZUPEŁNIAJĄCY

- NW - Naczynie wzbiorcze przeponowe
- FQ3 - Wodomierz wody ciepłej
- RU - Reduktor ciśnienia z manometrem
- ZZ2 - Zawór zwrotny gwintowany
- F5 - Filtr siatkowy gwintowany
- S6 - Zawór odcinający spawany
- ZŁ - Złącze samoodcinające

UKŁAD POMIAROWY

- PI1 - Manometr z kurkiem fig. 528 i rurką syfon.
- PI2 - Manometr z kurkiem fig. 528 i rurką syfon.
- PI3 - Manometr z kurkiem fig. 528 i rurką syfon.
- T1 - Termometr techniczny prosty
- T2 - Termometr techniczny prosty
- T3 - Termometr techniczny prosty
- T4 - Termometr techniczny kątowy (zasobnik c.w.u)

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"



Temat: ROBOTY REMONTOWO- BUDOWLANE NA OBIEKCIE BUDOWLANYM "B" KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH, UL. STAROWIEJSKA 66		Data: V 2013
Inwestor: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RADOMIU		Skala: 1:25
Adres: UL. 11 LISTOPADA 37/59,	Branża / Etap: INSTAL / PW	Nr rys. I - PW - 19
Rysunek: schemat węzła cieplnego		Podpis:
Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
Asystent:		Podpis: