



ZESTAWIENIE POMIESZCZENIARTERU				
Nr	NAZWA POKOJ (KOD)	WYKONCZENIE ŚCIANY	WYKONCZENIE SUFITU	WYSOKOŚĆ SUFITU [m]
1	Przedpokój	gips	terpolino	2,90
1K	Kuchnia stolowa	gips	terpolino	2,90
2	Komunikacja	gips	terpolino	2,90
2K	Kuchnia stolowa	gips	terpolino	2,90
3	Komunikacja	gips	terpolino	2,90
4	Magazyn	włk. szkl.	terpolino	2,90
5	Pom. techniczne	włk. szkl.	terpolino	2,90
6	Pom. techniczne	włk. szkl.	terpolino	2,90
7	Pom. techniczne	włk. szkl.	terpolino	2,90
8	Pom. techniczne	włk. szkl.	terpolino	2,90
9	Pracownia	gips	terpolino	2,90
10	Pracownia	gips	terpolino	2,90
11	Korridor	gips	terpolino	2,90
12	Pracownia	włk. szkl.	terpolino	2,90
13	WC	terakola	gips	2,90
14	WC	terakola	gips	2,90
15	Bureau	włk. szkl.	terpolino	2,90
16	Bureau	włk. szkl.	terpolino	2,90
17	Bureau	włk. szkl.	terpolino	2,90
18	Bureau	włk. szkl.	terpolino	2,90
19	Bureau	włk. szkl.	terpolino	2,90
20	Bureau	włk. szkl.	terpolino	2,90
21	Sekretariat	gips	terpolino	2,90
22	Bureau	włk. szkl.	terpolino	2,90
23	Bureau	włk. szkl.	terpolino	2,90
24	Bureau	włk. szkl.	terpolino	2,90
25	Bureau	włk. szkl.	terpolino	2,90
26	Bureau	włk. szkl.	terpolino	2,90
27	Bureau	włk. szkl.	terpolino	2,90
28	Bureau	włk. szkl.	terpolino	2,90

- LEGENDA:**
- Wyłącznik pojedynczy bryzgoszczelny IP44
 - Wyłącznik pojedynczy bryzgoszczelny IP44
 - Przełącznik podwójny bryzgoszczelny IP44
 - Przełącznik schodowy bryzgoszczelny IP44
 - Wyłącznik krzyżowy schodowy bryzgoszczelny IP44
 - Wyłącznik pojedynczy p/ł IP20
 - Przełącznik podwójny p/ł IP20
 - Przełącznik schodowy p/ł IP20
 - Wyłącznik krzyżowy p/ł IP20
 - Oprawa z wkł. awar. 1godz i certyfikatem CNBOP
 - AW
 - Przewód YDY20 3x1,5mm²
 - Przewód YDY20 4x1,5mm²
 - Przewód YDY20 3x2,5mm²
 - Przewód YDY 5x10mm²
 - miejsce podłączenia wentylatora 230V - 0,1kW
 - puszka instalacyjna 4x2,5mm²; IP44

Numeracja	Ilość	Typ oprawy
1	85	oprawa świetłotłokowa n/ł T5 PAR 4x14W IP20
2AW	6	oprawa świetłotłokowa n/ł T5 PAR 4x14W IP20 AW
3AW	10	oprawa świetłotłokowa p/ł T5 PAR 4x14W IP20 AW
4	9	oprawa świetłotłokowa p/ł T5 PAR 4x14W IP20
5	8	oprawa świetłotłokowa p/ł 2x26W IP20
6AW	2	oprawa świetłotłokowa p/ł 2x26W IP20 AW
7AW	4	oprawa świetłotłokowa p/ł 2x36W IP20 AW
8	11	oprawa świetłotłokowa ewakuacyjna n/ł 1x8W IP20

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"VITARO"

Temat: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE NA OBIEKcie BUDOWLANIA "B" KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLACH, UL. STAROWIEJSKA 66		Data: VI/2013
Investor: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W RADOŃCU		Strona: 1:100
Adres: UL. 11 LISTOPADA 37159.		Nr rys.: N/rys.
Rysunek: Instalacja elektryczna oświetlenia - parter	Projektant: mgr inż. Michał Jaworski	Podpis: E - PW - 02
LDD/1642/P/OWE/12		Podpis: _____
Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Włodarczyk		Podpis: _____
LDD/1242/P/OWE/09		Podpis: _____