


**LEGENDA:**

- ☐ gniazdko wtykowe d/ł 230V 16A+N+PE IP 20:
- ☐ gniazdko wtykowe hermetyczne 230V 16A+N+PE, IP44:
- ☐ gn. wtyk. herm. 230V 16A+N+PE, IP44 - zasilanie zaworów elekt.;
- ☐ gniazdko wtykowe podwójne p/ł 2x230V 16A+N+PE IP20, h=1m:
- ☐ wtycznik 40A z gniazdem 3x32A+N+PE, IP54 400V, IP44:
- ☐ puszka hermetyczna 100x100mm IP44:
- ☐ puszka instalacyjna hermetyczna IP44:
- ☐ puszka instalacyjna fi 80mm, IP20:
- ☐ przewód YDYz0 3x2,5mm<sup>2</sup>:
- ☐ przewód YDYz0 5x6mm<sup>2</sup>:
- ☐ YTKSY 2x4x0,8mm<sup>2</sup>:
- ☐ YDY 5x10mm<sup>2</sup>:
- ☐ 2xYAKY 4x150mm<sup>2</sup>:
- ☐ przewód LGY 1x70mm<sup>2</sup> układany w rurze RL28mm
- ☐ złącze kontrolno pomiarowe w obudowie bryzgoszczelnej
- ☐ płaskownik ocynkowany Fażn 4x30mm<sup>2</sup>:
- ☐ przewód HDGS PH90 2X2X1,5mm<sup>2</sup>:
- ☐ przyrządy sterujące wtycznikiem głównym p/łoż:
- ☐ rozdzielcze elektryczne, p/ł, montowane na wys. min 1,1m (wyposazone wg zał. rysunków)
- ☐ RT - Ist. sterownik
- ☐ główna szyna PE zlokalizowana w rozdzielniach

ZESTAWIENIE POMIĘSZCZEN PIERNA I				
Nr	NAZWA POK. (SYMBOL)	PROJEKTOWANE POK. (SYMBOL)	WYKONANE POK. (SYMBOL)	WSPÓCZ. UŻYTKOWA
103	Kuchnia	gres	teraponto obł.płasko	290 42,00 m <sup>2</sup>
104	Kuchnia stolowa	gres	teraponto obł.płasko	290 20,80 m <sup>2</sup>
2	Komunikacja	gres	teraponto obł.płasko	290 71,20 m <sup>2</sup>
100	Kuchnia stolowa	gres	teraponto obł.płasko	290 20,80 m <sup>2</sup>
101	WC Ursula	terakalo	p/łłł ceram.izne	290 7,60 m <sup>2</sup>
104	WC Ursula	terakalo	p/łłł ceram.izne	290 12,40 m <sup>2</sup>
105	Pomieszczenie	włk. pcv	terakalo	290 12,30 m <sup>2</sup>
106	Pomieszczenie	włk. pcv	terakalo	290 12,30 m <sup>2</sup>
107	Pomieszczenie	włk. pcv	terakalo	290 12,30 m <sup>2</sup>
108	Pomieszczenie	włk. pcv	terakalo	290 12,30 m <sup>2</sup>
109	Pomieszczenie	włk. pcv	terakalo	290 12,30 m <sup>2</sup>
110	Pomieszczenie	włk. pcv	terakalo	290 12,30 m <sup>2</sup>
111	Pomieszczenie	włk. pcv	terakalo	290 12,30 m <sup>2</sup>
112	Pomieszczenie	włk. pcv	terakalo	290 4,60 m <sup>2</sup>
113	Pomieszczenie	włk. pcv	terakalo	290 14,70 m <sup>2</sup>
114	Pomieszczenie	włk. pcv	terakalo	270 34,00 m <sup>2</sup>
115	Pomieszczenie	włk. pcv	terakalo	290 13,70 m <sup>2</sup>
116	Sanitariusz	terakalo	p/łłł ceram.izne	290 22,00 m <sup>2</sup>
117	Pok	terakalo	terakalo	290 13,50 m <sup>2</sup>
118	Pok	terakalo	p/łłł ceram.izne	290 13,70 m <sup>2</sup>
119	Pok	terakalo	p/łłł ceram.izne	290 13,70 m <sup>2</sup>
120	Pok	terakalo	p/łłł ceram.izne	290 13,70 m <sup>2</sup>
121	Pok	terakalo	p/łłł ceram.izne	290 13,70 m <sup>2</sup>
122	Pok	terakalo	p/łłł ceram.izne	290 13,70 m <sup>2</sup>
123	Pok	terakalo	p/łłł ceram.izne	290 13,70 m <sup>2</sup>
124	Pok	terakalo	p/łłł ceram.izne	290 13,70 m <sup>2</sup>
125	Kuchnia	włk. pcv	terakalo	290 4,30 m <sup>2</sup>
126	Kuchnia	włk. pcv	terakalo	290 4,30 m <sup>2</sup>
127	Biuro	włk. pcv	terakalo	290 4,80 m <sup>2</sup>
128	Fotokopowanie	terakalo	terakalo	290 13,80 m <sup>2</sup>
129	Pralnia	terakalo	terakalo	290 13,80 m <sup>2</sup>
Pozostałość podłóg p/łłł				490,22 m <sup>2</sup>

**PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
**"VITARO"**



Temat: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE NA OBIEKcie BUDOWLANIA "B" KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLACH, UL. STAROWIEJSKA 66		Data: VI 2013
Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W RADOŃCU		Strona: 11/100
Adres: UL. 11 LISTOPADA 37159.		Bransz / Etap Nr 79.
Rysunek: Instalacja elektryczna gniazd wykonywanych - I piętro.	Podpis: ELEKT. / PW	E - PW - 07
Projektant: mgr inż. Michał Jaworski	Podpis:	Podpis:
LOD/1642/P/OWE/12		
Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Włodarczyk	Podpis:	Podpis:
LOD/1242/P/OWE/09		