



LEGENDA:

- gniazdko wtykowe p/ł 230V 16A+N+PE IP 20;
- gniazdko wtykowe hermetyczne 230V 16A+N+PE, IP44;
- gn. wtyk. herm. 230V 16A+N+PE, IP44 - zaizolowanie zaworów elekt.;
- gniazdko wtykowe podwójne p/ł 2x230V 16A+N+PE IP20, h=1m;
- wyłącznik 40A z gniazdem 3x32A+N+PE, IP54 400V, IP44;
- puszka hermetyczna 100x100mm IP44;
- puszka instalacyjna hermetyczna IP44;
- puszka instalacyjna fi 80mm, IP20;
- przewód YDYżo 3x2,5mm²;
- przewód YDYżo 5x6mm²;
- YTKSY 2x4x0,8mm²;
- YDY 5x10mm²;
- 2xYAKY 4x150mm²;
- przewód LGV 1x70mm² układany w rurze RL28mm
- złącze kontrolno pomiarowe w obudowie brygasczczelnej
- płaskownik ocynkowany Fażn 4x30mm²;
- przewód HDGS PH90 2x2X1,5mm²;
- przyrządek sterujący wyłącznikiem głównym p/łoż.
- rozdzielca elektryczna, p/ł, montowane na wys. min 1,1m (wyposazone wg zał. rysunków)
- RT - list. sterownik
- główna szyna PE zlokalizowana w rozdzielniach

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA II				
Nr	NAZWA POKOJ	PROJEKTOWANE POKOJ	PROJEKTOWANE POKOJ	PROJEKTOWANA UZTROMA
201	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 31,20 m ²
202	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 20,80 m ²
203	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 42,20 m ²
204	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 20,80 m ²
205	Kuchnia	termost.	p/ł/ł izol.pojawo	290 12,40 m ²
206	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 12,30 m ²
207	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 12,30 m ²
208	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 12,30 m ²
209	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 12,30 m ²
210	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 12,30 m ²
211	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 12,30 m ²
212	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 4,60 m ²
213	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 13,02 m ²
214	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	270 15,30 m ²
215	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	270 13,01 m ²
216	Kuchnia	termost.	p/ł/ł izol.pojawo	290 13,40 m ²
217	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 23,50 m ²
218	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 13,50 m ²
219	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 13,70 m ²
220	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 13,70 m ²
221	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 13,70 m ²
222	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 13,70 m ²
223	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 29,20 m ²
224	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 9,30 m ²
225	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 13,80 m ²
226	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 13,80 m ²
227	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 13,80 m ²
228	Kuchnia	gros	termost. izol.pojawo	290 13,80 m ²

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE NA OBIEKcie BUDOWLANIA "B" KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLACH, UL. STAROWIEJSKA 66

UL. 11 LISTOPADA 37/59.

Instalacja elektryczna gniazd wykrywanych - II piętro.

mgr inż. Michał Jaworski
LOD/1642/P/OWE/12

mgr inż. Tomasz Włodarczyk
LOD/1242/P/OWE/09

VI 2013
Strona: 1:100

Strona: 1:100

Strona: 1:100

Strona: 1:100