


Oznaczenia	Opis	Moc	Przekroj kabla	Typ kabla
Q1	Wyłącznik główny		5x10mm ²	YKY
Q2	Ogranicznik przepięć klasy "C"	0,28kW	3x4x1,5mm ²	YDY20
Q3	Obwód oświetlenia oprawy 19-21	0,3kW	3x4x1,5mm ²	YDY20
Q4	Obwód oświetlenia oprawy 22-25	0,3kW	3x4x1,5mm ²	YDY20
Q5	Obwód oświetlenia oprawy 26-27	0,3kW	3x4x1,5mm ²	YDY20
Q6	Obwód oświetlenia oprawy 28-29	0,32kW	3x4x1,5mm ²	YDY20
Q7	Obwód oświetlenia oprawy 30-33	0,32kW	3x4x1,5mm ²	YDY20
Q8	Obwód nr 1 zasilanie gniazd wykrywanych nr 8	2kW	3x2,5mm ²	YDY20
Q9	Obwód nr 2 zasilanie gniazd wykrywanych nr 9	2kW	3x2,5mm ²	YDY20
Q10	Obwód nr 3 zasilanie gniazda 3-4 nr 10	3kW	5x6mm ²	YDY20
Q11	Obwód nr 4 zasilanie gniazda 3-4 nr 11	3kW	5x6mm ²	YDY20
Q12	Obwód nr 5 zasilanie gniazd wykrywanych nr 12	2kW	3x2,5mm ²	YDY20
Q13	Obwód nr 6 zasilanie gniazd wykrywanych nr 13	2kW	3x2,5mm ²	YDY20
Q14	Obwód nr 7 zasilanie gniazd wykrywanych nr 14	2kW	3x2,5mm ²	YDY20
Q15	rezerwa			
Q16	rezerwa			

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"					
Temat:	ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE NA OBIEKcie BUDOWLANYM "B"	Data:	VI 2013		
Investor:	KOMENDA MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCOACH, UL. STAROWIEJSKA 66	Skala:	---		
Adres:	UL. 11 LISTOPADA 37/59	Branda / Etap:	Nr rys.		
Rysunek:	Schemat elektryczny rozdzielni RZ.	ELEKT. / PW.	E. - PW. - 16		
Projektant:	mgr inż. Michał Janowski	Podpis:			
LCD/1642/POWE/12		Podpis:			
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Władarczyk	Podpis:			
LCD/1242/POCE/09		Podpis:			