


Oznaczenia	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	
Opis	Wyłącznik główny	Ograniczniki przepięć klasy "C"	Obwód oświetlenia oprawy 50-52	Obwód oświetlenia oprawy 55-55	Obwód oświetlenia oprawy 56-57	Obwód oświetlenia oprawy 58-61	Obwód oświetlenia oprawy 62-64	Obwód oświetlenia oprawy 65-69	Obwód oświetlenia oprawy 70-72	Obwód oświetlenia oprawy 73-74	rezerna	rezerna	Obwód nr 1 zasilanie gniazd wykrywanych nr 27	Obwód nr 2 zasilanie gniazd wykrywanych nr 28	Obwód nr 3 zasilanie gniazd wykrywanych nr 29	Obwód nr 4 zasilanie gniazd wykrywanych nr 30	Obwód nr 5 zasilanie gniazd wykrywanych nr 31	Obwód nr 6 zasilanie gniazd wykrywanych nr 32	Obwód nr 7 zasilanie gniazd wykrywanych nr 33	rezerna
Moc		0,27kW	0,27kW	0,27kW	0,28kW	0,89kW	1,01kW	0,98kW	0,2kW			2kW	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW	
Przekrój kabla	5x10mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²	3x4x1,5mm ²
Typ kabla	YKY	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"



Temat: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE NA OBIEKACH BUDOWLANYMI "B"		Data: VI 2013	
Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W SIEDLCACH, UL. STAROWIEJSKA 66		Skala: ---	
Adres: UL. 11 LISTOPADA 37/59			
Rysunek: Schemat elektryczny rozdzielni R4.		Branda / Etap: Nr rys. E.-PW.-18	
Projektant: mgr inż. Michał Jaworski		Podpis: _____	
LDD/1642/POWE/12		Podpis: _____	
Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Włodarczyk		Podpis: _____	
LDD/1242/POWE/09		Podpis: _____	