



Sekcja Zamówień Publicznych
Komendy Wojewódzkiej Policji
z siedzibą w Radomiu



26-600 RADOM ul. 11-go Listopada 37/59 faks 48 345 20 02

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu
Sekcja Zamówień Publicznych

ZP- 2150/15

Radom, dn.02.09.2013r.

WYKONAWCY

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

Na podstawie art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Dot. postępowanie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót
remontowych w obiekcie budowlanym w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Karola Piłata 12”

Nr sprawy 119/13


Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) dokonuje na podstawie art. 38 ust. 2 ww. Ustawy wyjaśnień:

Pytanie Nr 1:

Proszę o podanie szczegółowych informacji na temat daszka systemowego z poliwęglanu, czyli min. Jakich wymiarów ma być w/w daszek?

Odpowiedź na pytanie Nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że do przedmiotowej oferty należy wycenić daszek łukowy o wymiarach $A=2,00m$, $B=1,00m$, $C=0,48m$ wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo kolor biały, wypełnienie płyta komorowa z poliwęglanu o gr. 4.5mm.



Z poważaniem

KIEROWNIK

Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu

Wyjaśnienie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłane faksem/e-mailem do Wykonawców w dniu 02.09.2013r.

Wyk. w 1 egz.

Opr. A.O.

A.O.

mgr Julia Budzińska