

WYKONAWCY
Wyjaśnienie treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
do PN „Dostawa i montaż zestawów solarnych do podgrzania c.w.u dla obiektów Policji”
Nr sprawy 131/13

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) dokonuje na podstawie art. 38 ust. 2 ww. Ustawy wyjaśnień:

Pytanie 1

Dane o powierzchni absorpcji kolektora 2,04m², są przypisane tylko do jednego typu kolektora nie ma informacji czy jest to wielkość minimalna czy maksymalna, taka informacja preferuje tylko jednego producenta, powtarza się także w projekcie, ale SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) powinna to przekazać w myśl ustawy o zamówieniach publicznych. „ płaski kolektor słoneczny - 10 szt.

- powierzchnia absorpcji kolektora 2,04m²;
- sprawność optyczna min. 79,4%;
- absorber z płyty miedzianej lub aluminiowej;
- pokrycie absorbera wysokoselektywne;
- obudowa aluminiowa;

Pytanie 2

Dane do pionowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej o pojemności 1500 litrów z dwoma węzownicami, powłoka emaliowana, izolacja z pianki poliuretanowej bez freonowej, wyposażony w anodę tytanową – 1szt. Nie odnoszą się do powierzchni węzownicy odbierającej ciepło z glikolu, podstawowy warunek, który zbiornik powinien spełniać. W tym przypadku minimum 4,10m² powierzchni węzownicy odbierającej ciepło z glikolu.

Pytanie 3

W specyfikacji określono :

systemowe uchwyty dla dachu płaskiego

- uchwyty montażowe wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej;

a w projekcie projekt konstrukcji nośnej pod kolektory ze stali ocynkowanej ogniowo, analizując pod baterie kolektorów, który wariant wybrać do wyceny?

Pytanie 4

Proszę o podanie nr PKOB dla obiektów, na których będą montowane instalacje solarne, solarne, w celu ustalenia prawidłowej stawki podatku Vat.

ODPOWIEDZ

Pytanie 1

Podane dane techniczne dotyczące płyt solarnych proszę traktować jako minimalne wymagane przez Zamawiającego, a w szczególności jeżeli chodzi o powierzchnię absorpcji kolektora.

Pytanie 2

Należy dobierać pionowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie 3

Konstrukcje nośne pod kolektory należy wykonać ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej ogniowo.

Pytanie 4

Obiekty Policji na których mają być montowane instalacje solarne podlegają pod numer PKOB – 1220.

Z poważaniem

mgr Julita Dudzińska
Biuro Zamówień Publicznych
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Żelazna 10
26-100 Radom