




Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu



26-600 RADOM ul. 11-go Listopada 37/59 faks 48 345 20 02



Radom, dn. 2014 02. 20

Egz. poj.

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

Na podstawie art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Dot. postępowanie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup energii elektrycznej dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego Policji”

Nr sprawy 7/14

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) w związku z pytaniami Wykonawców, które wpłynęły do przedmiotowej procedury udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej:

- od kiedy obowiązują przedmiotowe umowy,
- okres wypowiedzenia,
- czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej.

W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż informacja ta jest istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie umowy obowiązują do dnia 30 czerwca 2014r. za wyjątkiem dwóch obiektów:

1. Posterunek Policji Sobolew administrowany przez KPP Garwolin
2. Posterunek Policji Szydłowo administrowany przez KPP Mława

W obu przypadkach umowy obowiązują na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż żadna z umów nie została zawarta w ramach akcji promocyjnych.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż dla niżej wymienionych obiektów procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzona zostanie po raz pierwszy tj:

1. PP Głinojeck, ul. Ciechanowska 10/1
2. PP Sobolew, ul. Rynek 1
3. PP Goszczyn, ul. Warszawska 45
4. PP Grabów nad Pilicą
5. KPP Łosice, ul. Kolejowa 6
6. KPP Mława, ul. Reymonta 2
7. PP Szydłowo, ul. Mazowiecka 62
8. PP Myszyniec, ul. Pawłowska 15
9. PP Łąck, ul. Warszawska 6
10. KMP Siedlce, ul. Starowiejska 66

11. PP Nowa Sucha 60
12. PP Sabnie, ul. Główna 71
13. PP Jabłonna Lacka
14. KP Skaryszew, ul. Słowackiego 6
15. PP Puszcza Mariańska, ul. Papeczyńskiego 3
16. KWP Radom, ul. Limanowskiego 95
17. KWP Radom, ul. Garbarska 55a/57a
18. KWP Radom, ul. Struga 78
19. KWP Radom, ul. Niedziałkowskiego 19/21
20. KWP Radom, ul. Pawia 5/21

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wyjaśnia, iż w Załącznikach od nr 1 do nr 29 do SIWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” podane zostały informacje dotyczące zawartych obecnie umów.

Pytanie 4:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie o podpisaniu umowy? Wyloniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy,
- opis punktu poboru,
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina),
- grupa taryfowa (obecna i nowa),
- moc umowna,
- planowane roczne zużycie energii,
- numer licznika,
- Operator Systemu Dystrybucyjnego,
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy,
- numer aktualnie obowiązującej umowy,
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy,
- numer ewidencyjny PPE.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy podane zostały w Załącznikach od nr 1 do nr 29 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.”

Pytanie 5:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wszystkie punkty poboru Zamawiającego rozliczane w taryfie B, posiadają układy pomiarowo – rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy? Jeśli nie, to prosimy o określenie przedziału czasowego, w którym nastąpi ich dostosowanie.

Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt, a ewentualna procedura potrwa 2-3 miesiące? Informujemy, iż zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Państwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego właścicielem układu pomiarowego w grupie taryfowej B jest odbiorca energii, czyli Państwo, zatem do Państwa należą wszelkie koszty związane z dostosowaniem układu do wymogów zmiany sprzedawcy energii. Fakt, czy układy pomiarowe są dostosowane do w/w wymogów ma bezpośredni wpływ na termin rozpoczęcia dostaw energii. Brak takiego dostosowania może spowodować niemożność wykonania umowy z winy Zamawiającego lub opóźnić rozpoczęcie dostaw.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający wyjaśnia, że dla punktów poboru rozliczanych w grupie B znajdujących się:

1. Radom, ul. 11 Listopada 37/59 układ pomiarowo – rozliczeniowy jest dostosowany do zmiany sprzedawcy
2. Siedlce, ul. Starowiejska 66 została wszczęta procedura wymiany układu pomiarowo – rozliczeniowego

Pytanie 6:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej wszystkim chętnym do złożenia ofert?

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający udostępni wszystkie załączniki w wersji edytowalnej wszystkim chętnym do złożenia oferty.

Pytanie 7:

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 2 Projektu Umowy na zapis o treści: „2. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty ich wystawienia.”

W ramach wyjaśnień, informujemy iż Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT, co może powodować komplikacje przy ustaleniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Ponadto w przypadku nieterminowego dostarczenia faktury Zamawiający może złożyć do Wykonawcy reklamację dotyczącą terminu dostarczenia faktury.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy projektu umowy w § 6 ust. 2 pozostają bez zmian

Pytanie 8:

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 5 Projektu Umowy na zapis o treści: „5. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.”

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy projektu umowy w § 6 ust. 5 pozostają bez zmian

Pytanie 9:

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 7 ust. 2 Projektu Umowy na zapis o treści: „2. Umowa zostaje zawarta w zakresie punktu poboru na czas oznaczony do dnia

Wykonawca informuje, iż zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych można odstąpić od Umowy w jednym przypadku zgodnie z art. 145. W przypadkach nieuregulowanych, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art. 139 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, więc wypowiedzenie umowy /która jest na czas określony/ nie może nastąpić bez podania przyczyny – musi być wyraźnie wskazane w jakich przypadkach może nastąpić jej wypowiedzenie. Ponadto w § 8 ust. 5 Projektu Umowy jest wskazany 3 miesięczny okres wypowiedzenia.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy projektu umowy w § 7 ust. 2 pozostają bez zmian.

Pytanie 10:

Dotyczy § 8 ust.1 Projektu Umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). Prosimy o modyfikację zapisów do treści:

„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty).”

W przypadku nie wyrażenia zgody Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę § 8 poprzez dodanie ust. 6 o następującej treści: „6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wartości netto oferty na podstawie, na której podpisana zostaje niniejsza Umowa.”

Wykonawca nie widzi podstaw do wykluczenia obciążenia Zamawiającego karą umowną. Wykluczenie obciążenia karą umowną Zamawiającego powoduje, że zapis przedmiotowego paragrafu jest nieproporcjonalny i narusza zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy projektu umowy w § 8 ust. 1 pozostają bez zmian

Z poważaniem

z up. Paweł Kesiak

Opr. A.O.

Wyjaśnienie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłane faksem/e-mailem do Wykonawców w dniu 2014 02. 20