




KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w Radomiu
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

tel. +48(48) 345-31-03

faks +48(48) 345-20-02



Radom, dn. 11.09.2014r.

WYKONAWCY

Wyjaśnienia i zmiana treści siwz nr 1

Na podstawie art. 38 ust.2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie utwardzenia placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 6 w Węgrowie”. **Nr sprawy 79/14**

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177) dokonuje na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ww. Ustawy wyjaśnień oraz zmiany treści siwz w związku z zapytaniami złożonymi przez Wykonawców do przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1:

Ponieważ umowa ma charakter ryczałtowy prosiłbym o umieszczenie na stronie Zamawiającego projektu zagospodarowania terenu w celu weryfikacji podanych ilości robót zawartych w przedmiarach robót.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż szczegółowa ilość robót została ujęta w Przedmiarze robót załączonym do SIWZ. W związku z powyższym należy przyjąć ilość robót według Przedmiaru.

Pytanie 2:

W jakim kolorze ma być kostka brukowa, czerwonym czy szarym?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż kostka brukowa winna być w kolorze szarym. W związku z powyższym ulegają zmianie opisy pozycji 9 i 10 Przedmiaru robót:

w poz. 9 było:

„Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (płyty EKO-AŻUR grubości 8cm)”

w poz. 9 jest:

„Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (płyty EKO-AŻUR grubości 8cm w kolorze szarym wypełnione gruntem rodzimym)”

w poz. 10 było:

„Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.”

w poz. 10 jest:

„Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka brukowa grubości 8 cm w kolorze szarym)”

Oraz dodaje się zapis „w kolorze szarym” w SSTWiORB – 02 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni w pkt. 2 Materiały ppkt. 2.1.1.

Pytanie 3:

Zaprojektowana podbudowa pod nawierzchnie z pospółki jest zbyt lekka na taką konstrukcję placu, po której mają jeździć pojazdy mechaniczne. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę warstwy podbudowy z pospółki na wykonanie jej np. z betonu kl. 7,5MPa lub kruszywa łamanego frakcji 0-31,5.

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyjaśnia, iż wyraża zgodę na zmianę warstwy podbudowy z pospółki na beton kl. 7,5 MPa. W związku z powyższym ulega zmianie opis poz. 8 Przedmiaru robót :

w poz. 8 było:

„Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych grubości 20cm.”

w poz. 8 jest:

„Podbudowy betonowe grubości 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (beton kl. 7,5MPa)”

Oraz ulega zmianie zapis w SSTWiORB – 02 roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonania nawierzchni w pkt. 5 ppkt. 5.6.

było:

„Warstwa dolna podbudowy z pospółki gr. 20 cm powinna być zagęszczona mechanicznie, a jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w normie”.

winno być:

„Warstwa dolna podbudowy beton kl. 7,5 MPa gr. 20 cm.”

Pytanie 4:

Czym mają być wypełnione płyty EKO, gruntem rodzimym czy betonem?

Odpowiedź 4:

Zamawiający wyjaśnia, iż płyty EKO winny być wypełnione gruntem rodzimym. Wyjaśnienie zawarte zostały w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Ponadto Zamawiający informuje, iż wraz z Wyjaśnieniami treści siwz nr 1 opublikowany został na stronie internetowej Przedmiar robót uwzględniający wprowadzone przez Zamawiającego zmiany – „Przedmiar po zmianach”.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Radomiu

mgr Julia Dudzińska

Dokument został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłany faksem/e-mailem do Wykonawców w dniu 11.09.2014r.