



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w Radomiu
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

tel. +48(48) 345-31-03

faks +48(48) 345-20-02



Radom, dn. 12.09.2014r.

WYKONAWCY

Zmiana treści siwz nr 2

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie utwardzenia placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 6 w Węgrowie”. **Nr sprawy 79/14**

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177) dokonuje na podstawie art. 38 ust. 4 ww. Ustawy zmiany treści siwz.

Z uwagi na konieczność odsączania wód opadowych Zamawiający wprowadza zmianę w treści siwz do zmiany zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.09.2014r. o treści:

w poz. 8 Przedmiaru robót po zmianach jest zapis:

„Podbudowy betonowe gr. 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (beton kl. 7,5 MPa)”

w to miejsce wprowadza się zapis o treści:

„Warstwa dolna podbudowy z kruszywo naturalnych gr. 20 cm (kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm)”

oraz zapis w SSTWiORB – 02 roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonania nawierzchni w pkt. 5 ppkt. 5.6. jest zapis:

„Warstwa dolna podbudowy beton kl. 7,5 MPa gr. 20 cm.”

w to miejsce wprowadza się zapis o treści:

„Warstwa dolna podbudowy z kruszywo naturalnych gr. 20 cm (kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm)”

W związku z wprowadzonymi zmianami w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje przedłużenia terminu składania ofert o dwa dni tj. z dnia 15.09.2014r. na dzień 17.09.2014r.

W związku z powyższym ulegną zmianie zapisy siwz:

w pkt. 11.1. jest zapis:

„NIE OTWIERAĆ przed 15.09.2014r.godz. 10:00”

w to miejsce wprowadza się zapis o treści:

„NIE OTWIERAĆ przed 17.09.2014r.godz. 10:00”

w pkt. 12 jest zapis o treści:

„Miejsce i termin składania ofert.”

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Radomiu: 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59 w pok. 801 (Sekcja Zamówień Publicznych przy KWP zs. w Radomiu) w terminie do **dnia 15.09.2014r. do godz. 9:00** lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.

„Miejsce i tryb otwarcia ofert.”

I. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **15.09.2014r.** o godz. **10:00** w budynku KWP – **VIII piętro pok. 817** w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć.

w to miejsce wprowadza się zapis o treści:

„Miejsce i termin składania ofert.”

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Radomiu: 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59 w pok. 801 (Sekcja Zamówień Publicznych przy KWP zs. w Radomiu) w terminie do **dnia 17.09.2014r. do godz. 9:00** lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.

Miejsce i tryb otwarcia ofert:

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **17.09.2014r.** o godz. **10:00** w budynku KWP – VIII piętro pok. 817 w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć.

Ponadto Zamawiający informuje, iż wraz ze Zmianami treści siwz nr 2 opublikowany został na stronie internetowej Przedmiar robót uwzględniający wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w poz. 8 – „Przedmiar po zmianach nr 3”.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu

mgr Iulija Budzińska

Dokument został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłany faksem/e-mailem do Wykonawców w dniu 12.09.2014r.