



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu

Sekcja Zamówień Publicznych

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

fax. (48) 345 – 20 – 02

Radom dnia 14.10.2014 r.

Egz. poj.

Wykonawcy



Wyjaśnienia treści SIWZ

**dot. przetargu nieograniczonego na konserwację i przegląd urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych w garnizonie mazowieckim
Nr sprawy 94/2014**

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) w związku z wpływaniem pytań od Wykonawcy o treści zamieszczonej poniżej:

- 1) Pytanie pierwsze dotyczy punktu 5 ppkt 3 SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dwiema osobami posiadającymi uprawnienia na stanowisku Eksploatacji oraz dwiema osobami posiadającymi uprawnienia na stanowisku Dozoru.
Czy mogą to być dwie te same osoby ? Tzn. dwie osoby z uprawnieniami Eksploatacji jak i Dozoru ?
- 2) Pytanie drugie dotyczy punktu 8 SIWZ.
Zamawiający wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Na jakich zasadach i w jakich terminach będzie ono zwrócone ?
Według zapisu we wzorze umowy par. 7 pkt. 6 b – 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
O jakie wady chodzi i jak długi jest ten okres ?

dokonuje wyjaśnień treści SIWZ:

Ad. 1. Tak Zamawiający dopuszcza dwie te same osoby z uprawnieniami Eksploatacji i Dozoru.

Ad. 2. § 7 pkt. 6 b – 30 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Zapis dotyczy ewentualnej wymiany elementów serwisowanego systemu zasilania np. baterii akumulatorów itp. i wynosi 1 rok od dnia wykonania zamówienia. W przypadku obsługi serwisowej bez wymiany elementów systemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 100% wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia tj. wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.

Wyk. egz. poj.
Zamieszczono na stronie internetowej
i tablicy ogłoszeń 14.10.2014 r.
Opr. Paweł Kęsiak

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu

mgr Julita Dudzińska