



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

tel. +48(48) 345-31-03

faks +48(48) 345-20-02

Radom, dn. 17.10.2014r.

WYKONAWCY

Wyjaśnienia treści siwz nr 1

Na podstawie art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa źródła ciepła dla potrzeb KMP/KWP w Radomiu”. **Nr sprawy 100/14**

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177) dokonuje na podstawie art. 38 ust. 2 ww. Ustawy wyjaśnień oraz zmiany treści siwz w związku z zapytaniami złożonymi przez Wykonawców do przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1:

Proszę o podanie parametrów technicznych urządzeń podlegających wymianie – bez tych parametrów producent nie jest w stanie wycenić np. wymienników płytowych.

Odpowiedź 1:

Wymianie podlega między innymi:

- Pompa obiegowa o średnicy 65mm, typ UPC – 65 – 120, z silnikiem o zasilaniu trójfazowym, trzystopniowa i o maksymalnej temperaturze pracy 120°C,
- Pompa cyrkulacyjna o śr. 25mm, typu USP – 25-60 z silnikiem o zasilaniu jednofazowym, trzystopniowa
- Do zamontowania wymiennik do c.w.u. o mocy 50 kW o następujących parametrach technicznych: skręcany na uszczelki z zaczepem zewnętrznym, podłączenie gwintowane o średnicy 1 i 1/4 cala, powierzchnia wymiany nie mniejsza niż 0,84m², pojemność wodna wymiennika nie mniejsza niż 2dm³, spadki ciśnienia poniżej 10hPa,
- Do zamontowania po zdemontowaniu istniejącego wymiennika do c.w.u. o mocy 97 kW, nowy o mocy 100 kW, skręcany na uszczelki z zaczepem zewnętrznym, średnica podłączenia gwintowanego nie mniejsza niż 1 i 1/4 cala, powierzchnia wymiany nie mniejsza niż 1,68m², pojemność wody 5 dcm³, spadki ciśnienia poniżej 12 hPa,
- Do wymiany wymiennik płytowy do c.o. o mocy 800kW, o danych technicznych: lutowany miedzią, połączenia kołnierzone Dn 100mm, powierzchnia wymiany nie mniejsza niż 16,63m², pojemność wodna nie mniejsza niż 60 dcm³.

Z poważaniem

KIEROWNIK

Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu
/-/ z up. Paweł Kęsiak

Dokument został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłany faksem/e-mailem do Wykonawców w dniu 17.10.2014r.