

Formularz asortymentowo-ilościowy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów na potrzeby jednostek podległych KWP z/s w Radomiu

Zadanie nr 6

Lp.	opis przedmiotu zamówienia	ilość	Wykonawca wypełnia kolumnę określając rodzaj sprzętu (nazwę producenta, model, symbol jednoznacznie określający produkt) oraz wpisując "spełnia" przy każdym elemencie oferty zawierającym opis wymogów zamawiającego .	Cena jednostkowa brutto
1.	2.	3.	4.	5.
1	Klimatyzator typu INVERTER	1 kpl.	Producent**
	zasilanie jednofazowe		Model / symbol*	
			Spełnia / nie spełnia **	
	zakres pracy jednostki zewnętrznej w trybie chłodzenia od -15 ⁰ C do + 45 ⁰ C		Spełnia / nie spełnia **	
	minimalna wymagalna klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia A+ lub wyższa		Spełnia / nie spełnia **	
	moc chłodnicza nominalna (wydajność) 7 kW (z dopuszczalną tolerancją: w zakresie do – 0,5 kW do +1,5 kW)		Spełnia / nie spełnia **	
	obsługa pilotem bezprzewodowym		Spełnia / nie spełnia **	
	funkcja automatycznego restartu do zadanych parametrów pracy po zaniku zasilania		Spełnia / nie spełnia **	
	czynnik chłodniczy R410A		Spełnia / nie spełnia **	
	jednostka wewnętrzna typu ściennego lub przysufitowego		Spełnia / nie spełnia **	

1.	2.	3.	4.	5.
	styk bez potencjałowy umożliwiający podłączenie sterownika pracy naprzemiennej/turnusowej (tzw. „karta hotelowa”)		Spełnia / nie spełnia **	
	maksymalna długość instalacji chłodniczej (z dokumentacji urządzenia) min. 45 m		Spełnia / nie spełnia **	
	maksymalna dopuszczalna różnica poziomów (pomiędzy jednostkami) min. 25 m		Spełnia / nie spełnia **	
2	Klimatyzator typu INVERTER	1 kpl.	Producent* Model / symbol**
	zasilanie jednofazowe lub trójfazowe		Spełnia / nie spełnia **	
	zakres pracy jednostki zewnętrznej w trybie chłodzenia od -15 ⁰ C do + 45 ⁰ C		Spełnia / nie spełnia **	
	minimalna wymagalna klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia A lub wyższa		Spełnia / nie spełnia **	
	moc chłodnicza nominalna (wydajność) 12 kW (z dopuszczalną tolerancją: w zakresie do – 0,5 kW do +2,0 kW)		Spełnia / nie spełnia **	
	obsługa pilotem bezprzewodowym		Spełnia / nie spełnia **	
	funkcja automatycznego restartu do zadanych parametrów pracy po zaniku zasilania		Spełnia / nie spełnia **	
	czynnik chłodniczy R410A		Spełnia / nie spełnia **	
	jednostka wewnętrzna typu przysufitowego lub ściennego		Spełnia / nie spełnia **	

1.	2.	3.	4.	5.
	styk bez potencjałowy umożliwiający podłączenie sterownika pracy naprzemiennej/turnusowej (tzw. „karta hotelowa”)		Spełnia / nie spełnia **	
	maksymalna długość instalacji chłodniczej (z dokumentacji urządzenia) min. 45 m		Spełnia / nie spełnia **	
	maksymalna dopuszczalna różnica poziomów (pomiędzy jednostkami) min. 25 m		Spełnia / nie spełnia **	

* miejsca wykropkowane uzupełnić

**niepotrzebne skreślić

Wartość brutto(zadania nr 6)zł

Wartość brutto (zadania nr 6) zł słownie

.....

Miejsce i data

.....
Pieczętka i podpis osoby (osób) reprezentujących wykonawcę

