



Numer obwodu	-	islh.	1g	2g	1o	
Opis	islh. tablica rozdzielcza piętrowa (X piętro) wraz z wyposażeniem	islh. jace oparty	Gniazda ogólnego przeznaczenia w pomieszczeniach biurowych	Gniazda obwodu rozdzielonego DATA w pomieszczeniach biurowych	Oświetlenie ogólnego przeznaczenia w proj. pomieszczeniach piętra IX	Signal TEST do modułu oświetlenia ogólnego
Typ przewodu	-	-	YDYb 3x2,5	YDYb 3x2,5	YDYb 3/4x1,5	
Moc zainstalowana	-	-	2kW	2kW	0,48kW	
FAZA	-	-	L1	L2	L1	

Nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA IX PIĘTRZE BUDYNKU NR 1 KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI ZS. W RADOMIU NA POTRZEBY POŁĄCZENIA KORPUSZU OSTATNIEJ KONDYGNACJI.

JEDNOSTKA EWID. 14630114 DZIAŁKA NR 58/28 OBRĘB GOLEBIOW

Investor
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU

UL. 11 LISTOPADA 37/59, 26-600 RADOM

Generalny Projektant

Unity STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C.
UL. KEDZIERSKIEGO 2/66, 01-494 WARSZAWA
NIP:522-26-85-739, REGON: 015486301

Projektant branży	mgr inż. Tomasz Saliach
elektrycznej	upr. bud. nr. SLKAV19/PWOE05
Sprawdzający branży	mgr inż. Adam Feniacz
elektrycznej	upr. bud. nr. SLK0622/PWOE05
Opracował:	mgr inż. Michał Ochon
Opracował:	mgr inż. Magdalena Mesjasz

Tytuł rysunku:

Schemat ideowy doposażenia
tablicy rozdzielczej piętrowej
- piętro IX

Data: 25 październik 2017 r.

skala 1:50

RYS. nr E7