



- LEGENDA:
- istniejący ręczny ostrzegacz pożarowy,
 - istniejący optyczny detektor dymu,
 - istniejący moduł 4x wej./4x wyj.,
 - istniejący sygnalizator akustyczny,
 - istniejąca centrala oddymiania,
 - istniejący punkt zasilania,
 - projektowany optyczny detektor dymu,
 - projektowany optyczno-termiczny detektor dymu,
 - projektowany moduł 4x wej./4x wyj.,
 - projektowany sygnalizator akustyczny,
 - projektowana centrala oddymiania,
 - projektowany punkt zasilania,

UWAGA:

1. Instalacje układać: pod tynkiem słoować osprzęt podtynkowy.
2. Punkty zasilania zkończyć w puszcze instalacyjnej przeznaczonyj do systemów pożarowych.
3. Projektowane elementy systemu poż. należy wpiąć w istniejący system SAP przedmiotowego budynku.
4. Instalację na kondygnacji nr VIII w obszarze opracowania na czas prac budowlanych należy uniecznić oraz zdemontować. Po skończeniu prac budowlanych urządzenia należy zainstalować w tych samych lokalizacjach.

Nazwa inwestycji	PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA IX PIĘTRZE BUDYNKU NR 1 KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI ZS. W RADOMIU NA POTRZEBY POŁĄCZENIA KORYTARZA OSTATNIEJ KONDYGNACJI.	
JEDNOSTKA EWID. 1463011 DZIAŁKA NR 58/28 OBRĘB GOLEBIOW	
Investor	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU
Generalny Projektant	UL. 11 LISTOPADA 37/59, 26-600 RADOM
STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. UL. KEDZIERSKIEGO 2/66, 01-494 WARSZAWA NIP: 522-26-85-739, REGON: 015486301	
Projektant branży elektrycznej	mgr inż. Tomasz Soluch
Sprawdzający branży elektrycznej	mgr inż. Adam Panicz
Opracował:	mgr inż. Michał Cichoń
Opracował:	mgr inż. Magdalena Mesjasz

Tytuł rysunku:

Plan instalacji ppoż. - piętro VIII

Data: 25 październik 2017 r.

skala 1:50

Rys. nr E8