



TR – Tablice rozdzielcze istn.
 — proj. obwód 1,

- LEGENDA:
- łącznik oświetlenia pojedynczy, IP20
 - łącznik oświetlenia grupowy, IP44
 - łącznik oświetlenia schodowy, IP20
 - łącznik oświetlenia schodowy, IP44
 - łącznik oświetlenia grupowy, IP20
 - łącznik oświetlenia grupowy, IP44

- UWAGA:
- Instalacje oświetleniową układać należy wykonac przewodami ND750 450/750V przewodzonymi:
 - p/t w brzdach, na powierzchni projektowanego stropu
 - n/t w listwach elektroinstalacyjnych
 - Należy stosować osprzęt podtynkowy.
 - Proj. obwody oświetlenia zasilić z istniejących tablic rozdzielczych przeznaczonych na potrzeby kondygnacji. 3 łączniki instalować na wysokości 1,4m nad posadzką.
 - Całość prac należy wykonać w sposób niekolidujący z instalacjami innych branż.
 - Nad urządzeniami służącymi ochronie proz. należy zamontować oprawy oświetlenia awaryjnego, wyposażone w jednogodzinny moduł podtrzymania.

LEGENDA OPRAW:

- 1AW – oprawa oświetlenia awaryjnego LED, 2W, 1h, IP20, n/t, optyka korytarzowa
- 2AW – oprawa oświetlenia awaryjnego LED, 2W, 1h, IP 20, n/t, optyka uniwersalna
- AW – oprawa oświetlenia awaryjnego LED o parametrach: 1,6W, 1h, A1, IP 20 n/t z pakogramem – istniejąca
- 3 – oprawa oświetleniowa LED o parametrach: 3300lm, 25W, IP65, 4000K
- 4 – oprawa oświetleniowa LED o parametrach: 4100 lm, 40W, IP20, 4000K
- 5 – oprawa oświetleniowa LED o parametrach: 4300 lm, 40W, IP20, 4000K
- 6 – oprawa oświetleniowa LED o parametrach: 3200 lm, 30W, IP20, 4000K

Nazwa inwestycji:	PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA IX PIĘTRZE BUDYNKU NR 1 KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI ZS. W RADOMIU NA POTRZEBY POŁĄCZENIA KORYTARZA OSTATNIEJ KONDYGNACJI.	
JEDNOSTKA EWID. 1463011 DZIAŁKA NR 58/28 OBRĘB GOLEBIBÓW	
Investor	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU
Generalny Projektant	UL. 11 LISTOPADA 37/59, 26-600 RADOM
STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. UL. KEDZIERSKIEGO 2/66, 01-494 WARSZAWA NIP:522-26-85-739, REGON: 015486301	
Projektant branży elektrycznej	mgr inż. Tomasz Słuch
Sprawdzający branżę elektrycznej	mgr inż. Adam Parlicz
Opracował:	mgr inż. Michał Cichoń
Opracował:	mgr inż. Magdalena Mesiąż

Tytuł rysunku:
Plan instalacji oświetlenia - piętro VIII

Data: 25 października 2017 r. skala 1:50 Rys. nr E4